

検 査 項 目	[事業主体名] 34 - 001 広島県 東広島市 [浄水場名] 01 - 00 松子山浄水場 [水源名] 松子山大池、原比川 [原水の種類] 湖水・表流水 [浄水処理方法] 緩速ろ過・後塩素処理					[事業主体名] 34 - 001 広島県 東広島市 [浄水場名] 02 - 00 田房浄水場 [水源名] 田房ダム [原水の種類] ダム直接 [浄水処理方法] 緩速ろ過・後塩素処理					[事業主体名] 34 - 001 広島県 東広島市 [浄水場名] 03 - 00 吾妻子浄水場 [水源名] 松板川、黒瀬川 [原水の種類] 表流水 [浄水処理方法] 緩速ろ過・後塩素処理				
	[1日平均浄水量] 670(㎡) 浄水					[1日平均浄水量] 607(㎡) 浄水					[1日平均浄水量] 1,930(㎡) 浄水				
	最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数	
一般細菌	0	0	0	12		0	0	0	11		0	0	0	12	
大腸菌群(定量試験)															
大腸菌群(定性試験)			0	12				0	11				0	12	
カドミウム			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
水銀			<0.00005	1				<0.00005	1				<0.00005	1	
セレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
鉛			0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
ヒ素			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
六価クロム			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
シアン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.66	0.15	0.27	12		0.82	0.26	0.46	11		2.80	0.44	0.93	12	
フッ素			<0.05	1				<0.05	1				0.07	1	
四塩化炭素			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
1,2-ジクロロエタン			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
1,1-ジクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
ジクロロメタン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
テトラクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
1,1,2-トリクロロエタン			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
トリクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
ベンゼン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
クロロホルム	0.012	0.003	0.007	4		0.013	0.004	0.009	4		0.038	0.015	0.026	4	
ジブロモクロロメタン	0.001	<0.001	<0.001	4		0.003	0.001	0.002	4		0.002	0.001	0.002	4	
ブロモジクロロメタン	0.003	0.001	0.002	4		0.005	0.004	0.005	4		0.010	0.006	0.008	4	
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
総トリハロメタン	0.016	0.004	0.010	4		0.019	0.011	0.015	4		0.047	0.025	0.036	4	
1,3-ジクロロプロペン			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
シマジン			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
チウラム			<0.0005	1				<0.0005	1				<0.0005	1	
チオベンカルブ			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
亜鉛			<0.01	1				<0.01	1				<0.01	1	
鉄			0.01	1				0.08	1				<0.01	1	
銅			0.02	1				<0.01	1				0.01	1	
ナトリウム			5.5	1				7.7	1				8.8	1	
マンガン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
塩素イオン	4.7	3.8	4.2	12		5.5	4.4	4.8	11		21.0	5.6	9.0	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	8	5	7	12		22	11	15	11		47	21	32	12	
蒸発残留物			29	1				46	1				62	1	
陰イオン界面活性剤			<0.02	1				<0.02	1				<0.02	1	
1,1,1-トリクロロエタン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
フェノール類			<0.005	1				<0.005	1				<0.005	1	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	2.0	0.9	1.2	12		2.5	1.0	1.8	11		3.8	1.2	2.3	12	
pH値	6.8	6.4	6.6	12		7.0	6.6	6.7	11		7.2	6.7	6.9	12	
味			0	12				0	11				0	12	
臭気			0	12				0	11				0	12	
色度	2	<1	1	12		5	1	2	11		2	<1	1	12	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12		<0.1	<0.1	<0.1	11		<0.1	<0.1	<0.1	12	
アルミニウム			0.02	1				0.01	1				0.01	1	
残留塩素	1.1	0.3	0.7	12		0.8	0.2	0.5	10		0.8	0.3	0.5	12	
2-メチルイソボルネオール															
ジェオスミン															
臭気強度(TON)															
遊離炭酸			3.5	1				6.8	1				6.0	1	
ランゲリア指数(腐食性)			-3.5	1				-2.9	1				-2.3	1	
水温	25.4	6.2	16.5	12		25.8	7.1	15.2	11		24.1	8.4	14.6	12	
アンモニア性窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度															
全有機炭素(TOC)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検 査 項 目	[事業主体名] 34 - 001 広島県 東広島市 [浄水場名] 小谷浄水場 [水源名] 入野川 [原水の種類] 伏流水 [浄水処理方法] 緩速ろ過・後塩素処理					[事業主体名] 34 - 001 広島県 東広島市 [浄水場名] 広島県広域水道 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法] 消毒のみ					[事業主体名] 34 - 002 広島県 大竹市 [浄水場名] 防鹿水源 [水源名] 小瀬川 [原水の種類] 伏流水 [浄水処理方法] 緩速ろ過・後塩素処理				
	04 - 00					05 - 00					01 - 00				
	[1日平均浄水量] 312(㎡) 浄水					[1日平均浄水量] 30,653(㎡) 浄水					[1日平均浄水量] 10,182(㎡) 浄水				
	最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数	
一般細菌	0	0	0	12		0	0	0	12		0	0	0	3	
大腸菌群(定量試験)											0.0	0.0	0.0	3	
大腸菌群(定性試験)			0	12				0	12		<0.001	<0.001	<0.001	3	
カドミウム			<0.001	1				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	3	
水銀			<0.00005	1				<0.00005	1		<0.00005	<0.00005	<0.00005	3	
セレン			<0.001	1				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	3	
鉛			<0.001	1				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	3	
ヒ素			0.002	1				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	3	
六価クロム			<0.001	1				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	3	
シアン			<0.001	1				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	3	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.50	0.75	1.08	12		0.57	0.36	0.49	12		0.38	0.27	0.33	3	
フッ素			0.09	1				<0.05	1		0.18	0.15	0.16	3	
四塩化炭素			<0.0001	1				<0.0001	1		<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	
1,2-ジクロロエタン			<0.0001	1				<0.0001	1		<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	
1,1-ジクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	3	
ジクロロメタン			<0.001	1				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	3	
シス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	3	
テトラクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	3	
1,1,2-トリクロロエタン			<0.0001	1				<0.0001	1		<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	
トリクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	3	
ベンゼン			<0.001	1				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	3	
クロロホルム	0.018	0.003	0.009	4		0.010	0.004	0.006	4		0.001	<0.001	<0.001	3	
ジブロモクロロメタン	0.003	0.001	0.002	4		0.004	0.002	0.003	4		0.001	<0.001	<0.001	3	
ブロモジクロロメタン	0.007	0.004	0.005	4		0.009	0.004	0.006	4		0.001	<0.001	<0.001	3	
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		0.001	<0.001	<0.001	3	
総トリハロメタン	0.025	0.010	0.017	4		0.023	0.011	0.015	4		0.004	0.001	0.002	3	
1,3-ジクロロプロペン			<0.0001	1				<0.0001	1		<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	
シマジン			<0.0001	1				<0.0001	1		<0.0001	<0.0001	<0.0001	3	
チウラム			<0.0005	1				<0.0005	1		<0.0005	<0.0005	<0.0005	3	
チオベンカルブ			<0.001	1				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	3	
亜鉛			<0.01	1				0.01	1		<0.01	<0.01	<0.01	3	
鉄			<0.01	1				0.15	1		<0.01	<0.01	<0.01	3	
銅			<0.01	1				<0.01	1		<0.01	<0.01	<0.01	3	
ナトリウム			10.0	1				9.2	1		5.0	4.0	4.4	3	
マンガン			0.010	1				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	3	
塩素イオン	14.0	6.8	10.2	12		13.0	7.9	10.0	12		4.9	3.2	4.3	3	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	56	35	49	12		29	17	23	12		19	15	17	3	
蒸発残留物			83	1				58	1		49	31	42	3	
陰イオン界面活性剤			<0.02	1				<0.02	1		<0.02	<0.02	<0.02	3	
1,1,1-トリクロロエタン			<0.001	1				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	3	
フェノール類			<0.005	1				<0.005	1		<0.005	<0.005	<0.005	3	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	4.2	1.3	2.1	12		1.5	0.5	1.0	12		0.7	0.5	0.6	3	
pH値	6.9	6.7	6.8	12		6.9	6.8	6.9	12		6.9	6.5	6.7	3	
味			0	12				0	12				0	3	
臭気			0	12				0	12				0	3	
色度	1	<1	1	12		3	<1	2	12		<1	<1	<1	3	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12		0.5	<0.1	0.2	12		<0.1	<0.1	<0.1	3	
アルミニウム			<0.01	1				0.04	1						
残留塩素	1.2	0.5	0.9	12		0.6	0.4	0.5	12		0.5	0.5	0.5	3	
2-メチルイソボルネオール															
ジェオスミン															
臭気強度(TON)															
遊離炭酸			8.8	1				2.5	1						
ランゲリア指数(腐食性)			-1.8	1				-2.4	1						
水温	24.0	6.9	16.3	12		22.3	8.6	14.5	12		18.4	16.8	17.6	2	
アンモニア性窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度															
全有機炭素(TOC)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検 査 項 目	[事業主体名] 34 - 003 広島県 海田町 [浄水場名] 蟹原浄水場 [水源名] 瀬野川(伏流水) [原水の種類] 伏流水 [浄水処理方法] 緩速ろ過					[事業主体名] 34 - 003 広島県 海田町 [浄水場名] 蟹原浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ・鉄バクテリア利用法					[事業主体名] 34 - 003 広島県 海田町 [浄水場名] 国信浄水場 [水源名] 瀬野川(伏流水) [原水の種類] 伏流水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・中間塩素処理				
	[1日平均浄水量] 1,399(㎡) 浄水					[1日平均浄水量] 3,003(㎡) 浄水					[1日平均浄水量] 5,129(㎡) 浄水				
	最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数	
一般細菌	0	0	0	13		0	0	0	13		0	0	0	13	
大腸菌群(定量試験)	0.0	0.0	0.0	13		0.0	0.0	0.0	13		0.0	0.0	0.0	13	
大腸菌群(定性試験)															
カドミウム			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
水銀			<0.00005	1				<0.00005	1				<0.00005	1	
セレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
鉛			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
ヒ素			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
六価クロム			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
シアン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.10	0.41	0.67	13		1.10	0.41	0.67	13		1.40	0.39	0.97	13	
フッ素	0.33	0.10	0.22	13		0.33	0.10	0.22	13		0.34	0.09	0.18	13	
四塩化炭素			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
1,2-ジクロロエタン			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
1,1-ジクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
ジクロロメタン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
テトラクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
1,1,2-トリクロロエタン			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
トリクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
ベンゼン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
クロロホルム			0.002	1				0.002	1				0.002	1	
ジブロモクロロメタン			0.001	1				0.001	1				0.002	1	
ブロモジクロロメタン			0.001	1				0.001	1				0.002	1	
ブロモホルム			<0.001	1				<0.001	1				0.001	1	
総トリハロメタン			0.005	1				0.005	1				0.006	1	
1,3-ジクロロプロペン			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
シマジン			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
チウラム			<0.0005	1				<0.0005	1				<0.0005	1	
チオベンカルブ			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
亜鉛			<0.01	1				<0.01	1				<0.01	1	
鉄			<0.01	1				<0.01	1				<0.01	1	
銅			<0.01	1				<0.01	1				0.01	1	
ナトリウム			16.0	1				16.0	1				9.0	1	
マンガン			0.005	1				0.005	1				<0.001	1	
塩素イオン	25.0	7.8	20.0	13		25.0	7.8	20.0	13		18.0	7.8	12.1	13	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	62	19	49	13		62	19	49	13		50	16	40	13	
蒸発残留物			130	1				130	1				79	1	
陰イオン界面活性剤			<0.02	1				<0.02	1				<0.02	1	
1,1,1-トリクロロエタン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
フェノール類			<0.005	1				<0.005	1				<0.005	1	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.5	0.5	0.9	13		1.5	0.5	0.9	13		1.6	0.3	1.0	13	
pH値	6.9	6.7	6.9	13		6.9	6.7	6.9	13		6.9	6.7	6.8	13	
味			0	13				0	13				0	13	
臭気			0	13				0	13				0	13	
色度	<1	<1	<1	13		<1	<1	<1	13		<1	<1	<1	13	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	13		<0.1	<0.1	<0.1	13		<0.1	<0.1	<0.1	13	
アルミニウム															
残留塩素			0.4	1				0.4	1				0.3	1	
2-メチルイソボルネオール															
ジェオスミン															
臭気強度(TON)															
遊離炭酸															
ランゲリア指数(腐食性)															
水温	25.0	6.1	15.0	13		25.0	6.1	15.0	13		25.0	6.4	15.1	13	
アンモニア性窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度															
全有機炭素(TOC)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検 査 項 目	[事業主体名] 34 - 003 広島県 海田町 [浄水場名] 砂走ポンプ所 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ					[事業主体名] 34 - 004 広島県 廿日市市 [浄水場名] 宮内浄水場 [水源名] 北山水源 [原水の種類] 湧水 [浄水処理方法] 緩速ろ過					[事業主体名] 34 - 004 広島県 廿日市市 [浄水場名] 宮内浄水場 [水源名] 鏡田水源 [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過				
	[1日平均浄水量] 893(㎡) 浄水					[1日平均浄水量] 1,519(㎡) 浄水					[1日平均浄水量] 0(㎡) 休止中				
	最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数	
一般細菌	0	0	0	13		0	0	0	12						
大腸菌群(定量試験)	0.0	0.0	0.0	13											
大腸菌群(定性試験)								0	12						
カドミウム			<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	2						
水銀			<0.00005	1		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2						
セレン			<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	2						
鉛			<0.001	1		0.001	<0.001	0.001	2						
ヒ素			<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	2						
六価クロム			<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	2						
シアン			<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	2						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.40	0.39	1.10	13		1.00	0.56	0.83	12						
フッ素	0.34	0.11	0.20	13		0.14	0.11	0.13	2						
四塩化炭素			<0.0001	1		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2						
1,2-ジクロロエタン			<0.0001	1		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2						
1,1-ジクロロエチレン			<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	2						
ジクロロメタン			<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	2						
シス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	2						
テトラクロロエチレン			<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	2						
1,1,2-トリクロロエタン			<0.0001	1		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2						
トリクロロエチレン			<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	2						
ベンゼン			<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	2						
クロロホルム			<0.001	1		0.009	0.005	0.007	2						
ジブロモクロロメタン			<0.001	1		0.004	0.002	0.003	2						
ブロモジクロロメタン			<0.001	1		0.006	0.005	0.006	2						
ブロモホルム			<0.001	1		0.001	0.001	0.001	2						
総トリハロメタン			<0.001	1		0.017	0.014	0.016	2						
1,3-ジクロロプロペン			<0.0001	1		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2						
シマジン			<0.0001	1		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2						
チウラム			<0.0005	1		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2						
チオベンカルブ			<0.001	1		<0.000	<0.000	<0.000	2						
亜鉛			0.01	1		0.01	0.01	0.01	2						
鉄			<0.01	1		<0.01	<0.01	<0.01	2						
銅			<0.01	1		0.01	0.01	0.01	2						
ナトリウム			12.0	1		6.6	5.7	6.2	2						
マンガン			<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	2						
塩素イオン	15.0	7.9	11.6	13		12.0	8.4	9.7	12						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	56	20	44	13		33	23	28	12						
蒸発残留物			120	1		69	64	67	2						
陰イオン界面活性剤			<0.02	1		<0.02	<0.02	<0.02	2						
1,1,1-トリクロロエタン			<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	2						
フェノール類			<0.005	1		<0.005	<0.005	<0.005	2						
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.4	0.3	0.7	13		1.7	<0.1	1.0	12						
pH値	6.7	6.5	6.6	13		7.2	6.9	7.0	12						
味			0	13				0	12						
臭気			0	13				0	12						
色度	<1	<1	<1	13		<1	<1	<1	12						
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	13		<0.1	<0.1	<0.1	12						
アルミニウム															
残留塩素			0.5	1		0.5	0.3	0.4	365						
2-メチルイソボルネオール															
ジェオスミン															
臭気強度(TON)															
遊離炭酸															
ランゲリア指数(腐食性)															
水温	19.0	8.4	13.4	13											
アンモニア性窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度															
全有機炭素(TOC)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検 査 項 目	[事業主体名] 34 - 004 広島県 廿日市市 [浄水場名] 宮内浄水場 [水源名] 宮内一号水源 [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 緩速ろ過					[事業主体名] 34 - 004 広島県 廿日市市 [浄水場名] 宮内浄水場 [水源名] 宮内二号水源 [原水の種類] 伏流水 [浄水処理方法] 緩速ろ過					[事業主体名] 34 - 004 広島県 廿日市市 [浄水場名] 宮内浄水場 [水源名] 砂原水源 [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 緩速ろ過				
	[1日平均浄水量] 0(m ³) 休止中 最 高 最 低 平 均 回 数					[1日平均浄水量] 0(m ³) 休止中 最 高 最 低 平 均 回 数					[1日平均浄水量] 0(m ³) 休止中 最 高 最 低 平 均 回 数				
一般細菌 大腸菌群(定量試験) 大腸菌群(定性試験) カドミウム 水銀 セレン 鉛 ヒ素 六価クロム シアン 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 フッ素 四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン ジクロロメタン シス-1,2-ジクロロエチレン テトラクロロエチレン 1,1,2-トリクロロエタン トリクロロエチレン ベンゼン クロロホルム ジブロモクロロメタン ブロモジクロロメタン ブロモホルム 総トリハロメタン 1,3-ジクロロプロペン シマジン チウラム チオベンカルブ 亜鉛 鉄 銅 ナトリウム マンガン 塩素イオン カルシウム、マグネシウム等(硬度) 蒸発残留物 陰イオン界面活性剤 1,1,1-トリクロロエタン フェノール類 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) pH値 味 臭気 色度 濁度 アルミニウム 残留塩素 2-メチルイソボルネオール ジェオスミン 臭気強度(TON) 遊離炭酸 ランゲリア指数(腐食性) 水温 アンモニア性窒素 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 紫外線(UV)吸光度 全有機炭素(TOC) 浮遊物質(SS) 侵食性遊離炭酸 全窒素 全リン リン酸イオン トリハロメタン生成能 生物 アルカリ度 溶存酸素 硫酸イオン 溶性ケイ酸															

検 査 項 目	[事業主体名] 34 - 004 広島県 廿日市市 [浄水場名] 宮内浄水場 [水源名] 広島西部用水受水 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法] 消毒のみ				[事業主体名] 34 - 004 広島県 廿日市市 [浄水場名] 野坂浄水場 [水源名] 野坂水源 [原水の種類] 湧水 [浄水処理方法] 急速ろ過				[事業主体名] 34 - 004 広島県 廿日市市 [浄水場名] 佐原田受水場 [水源名] 広島西部用水受水 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法] 消毒のみ			
	01 - 06				02 - 00				03 - 00			
	[1日平均浄水量] 2,189(㎡) 浄水				[1日平均浄水量] 38(㎡) 浄水				[1日平均浄水量] 4,428(㎡) 浄水			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌群(定量試験)												
大腸菌群(定性試験)			0	12			0	12			0	12
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
水銀	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
セレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
鉛	0.001	<0.001	0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
ヒ素	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
六価クロム	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.00	0.56	0.83	12	1.50	0.61	0.89	12	0.41	0.18	0.29	12
フッ素	0.14	0.11	0.13	2	0.12	0.09	0.11	2	0.21	0.11	0.16	2
四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
1,1-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
クロロホルム	0.009	0.005	0.007	2	0.008	0.006	0.007	2	0.010	0.008	0.009	2
ジブロモクロロメタン	0.004	0.002	0.003	2	0.005	0.002	0.004	2	0.002	0.001	0.002	2
ブロモジクロロメタン	0.006	0.005	0.006	2	0.007	0.006	0.007	2	0.006	0.004	0.005	2
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
総トリハロメタン	0.017	0.014	0.016	2	0.018	0.016	0.017	2	0.018	0.013	0.016	2
1,3-ジクロロプロペン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
シマジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
チウラム	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
チオベンカルブ	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
亜鉛	<0.01	<0.01	<0.01	2	0.01	<0.01	0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2
鉄	<0.01	<0.01	<0.01	2	0.02	<0.01	0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2
銅	0.01	0.01	0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2
ナトリウム	6.6	5.7	6.2	2	6.2	5.8	6.0	2	4.5	3.4	4.0	2
マンガン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
塩素イオン	12.0	8.4	9.7	12	20.0	8.3	10.3	12	6.8	5.2	6.1	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	33	23	28	12	31	25	28	12	23	14	17	12
蒸発残留物	69	64	67	2	69	58	64	2	56	48	52	2
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.7	<0.1	1.0	12	1.5	<0.1	1.0	12	1.3	<0.1	0.9	12
pH値	7.2	6.9	7.0	12	7.1	6.9	7.1	12	7.1	6.9	7.0	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
濁度	0.1	0.1	0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
アルミニウム												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	365	0.3	0.1	0.2	365	0.6	0.3	0.4	365
2-メチルイソボルネオール												
ジェオスミン												
臭気強度(TON)												
遊離炭酸												
ランゲリア指数(腐食性)												
水温												
アンモニア性窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度												
全有機炭素(TOC)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検 査 項 目	[事業主体名] 34 - 004 広島県 廿日市市 [浄水場名] 04 - 00 七尾受水場 [水源名] 広島西部用水受水 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法] 消毒のみ					[事業主体名] 34 - 004 広島県 廿日市市 [浄水場名] 05 - 00 佐方受水場 [水源名] 広島西部用水受水 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法] 消毒のみ					[事業主体名] 34 - 004 広島県 廿日市市 [浄水場名] 06 - 00 宮園受水場 [水源名] 広島西部用水受水 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法] 消毒のみ				
	[1日平均浄水量] 11,782(㎡) 浄水					[1日平均浄水量] 587(㎡) 浄水					[1日平均浄水量] 3,858(㎡) 浄水				
	最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数	
一般細菌	0	0	0	12		0	0	0	12		0	0	0	12	
大腸菌群(定量試験)															
大腸菌群(定性試験)			0	12				0	12				0	12	
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
水銀	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
セレン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
鉛	0.001	0.001	0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ヒ素	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
六価クロム	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.91	0.60	0.75	12		1.10	0.58	0.83	12		0.68	0.21	0.32	12	
フッ素	0.10	0.01	0.06	2		0.10	0.08	0.09	2		0.22	0.11	0.17	2	
四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
1,1-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
クロロホルム	0.010	0.005	0.008	2		0.008	0.004	0.006	2		0.010	0.009	0.010	2	
ジブロモクロロメタン	0.005	0.002	0.004	2		0.004	0.002	0.003	2		0.002	0.001	0.002	2	
ブロモジクロロメタン	0.007	0.007	0.007	2		0.006	0.005	0.006	2		0.006	0.005	0.006	2	
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
総トリハロメタン	0.019	0.017	0.018	2		0.016	0.013	0.015	2		0.018	0.015	0.017	2	
1,3-ジクロロプロペン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
シマジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
チウラム	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
チオベンカルブ	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
亜鉛	<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	2	
鉄	0.01	<0.01	0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	2	
銅	0.01	<0.01	0.01	2		0.01	<0.01	<0.01	2		0.01	<0.01	<0.01	2	
ナトリウム	6.4	5.8	6.1	2		6.5	5.6	6.1	2		4.6	3.5	4.1	2	
マンガン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		0.002	<0.001	0.001	2	
塩素イオン	20.0	8.8	10.6	12		18.0	8.8	10.6	12		11.0	5.2	6.7	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	31	21	26	12		31	20	25	12		21	13	17	12	
蒸発残留物	68	57	63	2		62	58	60	2		52	35	44	2	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2		<0.02	<0.02	<0.02	2		<0.02	<0.02	<0.02	2	
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	2		<0.005	<0.005	<0.005	2		<0.005	<0.005	<0.005	2	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.7	<0.1	1.0	12		1.8	<0.1	1.0	12		1.7	0.0	1.0	12	
pH値	7.2	6.9	7.0	12		7.1	6.8	7.0	12		7.1	6.8	7.0	12	
味		0		12			0		12			0		12	
臭気		0		12			0		12			0		12	
色度	2	<1	1	12		<1	<1	<1	12		<1	<1	<1	12	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12		<0.1	<0.1	<0.1	12		<0.1	<0.1	<0.1	12	
アルミニウム															
残留塩素	0.5	0.2	0.3	365		0.5	0.3	0.4	365		0.6	0.3	0.4	365	
2-メチルイソボルネオール															
ジェオスミン															
臭気強度(TON)															
遊離炭酸															
ランゲリア指数(腐食性)															
水温															
アンモニア性窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度															
全有機炭素(TOC)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検 査 項 目	[事業主体名] 34 - 004 広島県 廿日市市 [浄水場名] 可愛浄水場 [水源名] 可愛水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 後塩素処理					[事業主体名] 34 - 004 広島県 廿日市市 [浄水場名] 鎗出受水場 [水源名] 広島西部用水受水 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法] 消毒のみ					[事業主体名] 34 - 005 広島県 因島市 [浄水場名] 細島受水地点 [水源名] 広島沼田川より受水 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法] 後塩素処理				
	[1日平均浄水量] 0(m ³) 浄水					[1日平均浄水量] 1,366(m ³) 浄水					[1日平均浄水量] 9(m ³) 浄水				
	最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数	
一般細菌	0	0	0	12		0	0	0	12		0	0	0	12	
大腸菌群(定量試験)															
大腸菌群(定性試験)			0	12				0	12				0	11	
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1	
水銀	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2				<0.00005	1	
セレン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1	
鉛	0.001	<0.001	0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1	
ヒ素	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1	
六価クロム	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1	
シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.94	0.62	0.75	12		0.36	0.21	0.28	12		0.97	0.49	0.72	12	
フッ素	0.10	0.09	0.10	2		0.21	0.11	0.16	2				0.15	1	
四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2				<0.0001	1	
1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2				<0.0001	1	
1,1-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1	
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1	
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2				<0.0001	1	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1	
クロロホルム	0.008	0.005	0.007	2		0.011	0.007	0.009	2				0.018	1	
ジブロモクロロメタン	0.005	0.002	0.004	2		0.002	0.001	0.002	2				0.004	1	
ブロモジクロロメタン	0.007	0.006	0.007	2		0.006	0.004	0.005	2				0.009	1	
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1	
総トリハロメタン	0.017	0.017	0.017	2		0.019	0.012	0.016	2				0.032	1	
1,3-ジクロロプロペン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2				<0.0001	1	
シマジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2				<0.0001	1	
チウラム	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2				<0.0001	1	
チオベンカルブ	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1	
亜鉛	<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	2				<0.01	1	
鉄	<0.03	<0.03	<0.03	2		<0.01	<0.01	<0.01	2				0.05	1	
銅	0.01	<0.01	0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	2				<0.01	1	
ナトリウム	6.4	5.4	5.9	2		4.7	3.5	4.1	2				19.0	1	
マンガン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2				0.001	1	
塩素イオン	19.0	8.8	10.5	12		7.0	5.2	6.1	12		22.0	10.0	13.7	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	33	20	26	12		23	14	17	12		43	30	36	12	
蒸発残留物	72	48	60	2		53	34	44	2				94	1	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2		<0.02	<0.02	<0.02	2				<0.02	1	
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1	
フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	2		<0.005	<0.005	<0.005	2				<0.005	1	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.6	<0.1	1.0	12		1.3	<0.1	0.9	12		2.5	0.7	1.6	12	
pH値	7.1	6.9	7.0	12		7.1	6.9	7.1	12		7.8	7.1	7.5	12	
味		0		12			0		12			0		12	
臭気		0		12			0		12			0		12	
色度	<1	<1	<1	12		<1	<1	<1	12		1	<1	<1	12	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12		<0.1	<0.1	<0.1	12		<0.1	<0.1	<0.1	12	
アルミニウム															
残留塩素	0.5	0.3	0.4	365		0.5	0.3	0.4	365		0.6	0.1	0.4	12	
2-メチルイソボルネオール															
ジェオスミン															
臭気強度(TON)															
遊離炭酸															
ランゲリア指数(腐食性)															
水温											31.0	11.0	20.1	12	
アンモニア性窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度															
全有機炭素(TOC)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検 査 項 目	[事業主体名] 34 - 005 広島県 因島市 [浄水場名] 原・洲江受水地点 [水源名] 広島沼田川より受水 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法] 後塩素処理					[事業主体名] 34 - 005 広島県 因島市 [浄水場名] 大浜受水地点 [水源名] 広島沼田川より受水 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法] 後塩素処理					[事業主体名] 34 - 005 広島県 因島市 [浄水場名] 田熊受水地点 [水源名] 広島沼田川より受水 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法] 後塩素処理				
	[1日平均浄水量] 393(㎡) 浄水					[1日平均浄水量] 2,748(㎡) 浄水					[1日平均浄水量] 4,497(㎡) 浄水				
	最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数	
一般細菌	0	0	0	12		0	0	0	12		0	0	0	12	
大腸菌群(定量試験)															
大腸菌群(定性試験)			0	11				0	11				0	11	
カドミウム			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
水銀			<0.00005	1				<0.00005	1				<0.00005	1	
セレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
鉛			<0.001	1				0.001	1				<0.001	1	
ヒ素			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
六価クロム			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
シアン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.00	0.47	0.72	12		0.92	0.47	0.71	12		0.96	0.47	0.72	12	
フッ素			0.10	1				0.17	1				0.16	1	
四塩化炭素			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
1,2-ジクロロエタン			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
1,1-ジクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
ジクロロメタン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
テトラクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
1,1,2-トリクロロエタン			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
トリクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
ベンゼン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
クロロホルム			0.010	1				0.016	1				0.010	1	
ジブロモクロロメタン			0.002	1				0.003	1				0.003	1	
ブロモジクロロメタン			0.006	1				0.009	1				0.007	1	
ブロモホルム			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
総トリハロメタン			0.019	1				0.028	1				0.020	1	
1,3-ジクロロプロペン			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
シマジン			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
チウラム			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
チオベンカルブ			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
亜鉛			<0.01	1				<0.01	1				<0.01	1	
鉄			<0.01	1				0.04	1				<0.01	1	
銅			<0.01	1				<0.01	1				<0.01	1	
ナトリウム			14.0	1				15.0	1				14.0	1	
マンガン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
塩素イオン	12.0	6.7	9.2	12		14.0	7.3	11.5	12		12.0	6.7	9.4	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	43	25	33	12		42	26	35	12		40	25	33	12	
蒸発残留物			95	1				99	1				110	1	
陰イオン界面活性剤			<0.02	1				<0.02	1				<0.02	1	
1,1,1-トリクロロエタン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
フェノール類			<0.005	1				<0.005	1				<0.005	1	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3.5	1.0	1.9	12		3.0	0.8	1.8	12		3.1	0.9	1.9	12	
pH値	7.7	7.0	7.4	12		7.8	7.1	7.4	12		7.6	6.9	7.3	12	
味			0	12				0	12				0	12	
臭気			0	12				0	12				0	12	
色度	2	<1	<1	12		1	<1	<1	12		1	<1	<1	12	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12		<0.1	<0.1	<0.1	12		<0.1	<0.1	<0.1	12	
アルミニウム															
残留塩素	0.6	0.2	0.4	12		0.7	0.1	0.3	12		0.6	0.3	0.5	12	
2-メチルイソボルネオール															
ジェオスミン															
臭気強度(TON)															
遊離炭酸															
ランゲリア指数(腐食性)															
水温	29.0	11.0	18.9	12		27.0	9.0	17.2	12		25.0	8.0	16.5	12	
アンモニア性窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度															
全有機炭素(TOC)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検 査 項 目	[事業主体名] 34 - 006 広島県 安浦町 [浄水場名] 内海浄水場 [水源名] 平木水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ					[事業主体名] 34 - 006 広島県 安浦町 [浄水場名] 赤向坂受水場 [水源名] 広島用水受水 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法] 消毒のみ					[事業主体名] 34 - 008 広島県 神辺町 [浄水場名] 田村浄水場 [水源名] 田村水源 [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ				
	[1日平均浄水量] 1,478(㎡) 浄水					[1日平均浄水量] 1,983(㎡) 浄水					[1日平均浄水量] 2,104(㎡) 浄水				
	最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数	
一般細菌	0	0	0	12		0	0	0	12		0	0	0	22	
大腸菌群(定量試験)															
大腸菌群(定性試験)			0	12				0	12				0	22	
カドミウム			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
水銀			<0.00005	1				<0.00005	1				<0.00005	1	
セレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
鉛			<0.001	1				<0.001	1	0.006	<0.001		0.001	16	
ヒ素			<0.001	1				<0.001	1				0.001	1	
六価クロム			<0.001	1				<0.001	1				<0.005	1	
シアン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.70	0.86	1.17	12		0.65	0.34	0.49	12		2.40	1.60	1.95	22	
フッ素			0.18	1				0.10	1				0.12	1	
四塩化炭素			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0002	1	
1,2-ジクロロエタン			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0004	1	
1,1-ジクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.002	1	
ジクロロメタン			<0.001	1				<0.001	1				<0.002	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.004	1	
テトラクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
1,1,2-トリクロロエタン			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0006	1	
トリクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
ベンゼン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
クロロホルム			0.003	1				0.013	1				<0.001	1	
ジブロモクロロメタン			0.001	1				0.002	1				0.007	1	
ブロモジクロロメタン			0.002	1				0.006	1				0.003	1	
ブロモホルム			<0.001	1				<0.001	1				0.005	1	
総トリハロメタン			0.006	1				0.021	1				0.015	1	
1,3-ジクロロプロペン			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0002	1	
シマジン			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0003	1	
チウラム			<0.0005	1				<0.0005	1				<0.0006	1	
チオベンカルブ			<0.001	1				<0.001	1				<0.002	1	
亜鉛			<0.01	1				<0.01	1				<0.01	1	
鉄			<0.01	1				0.01	1				0.02	1	
銅			<0.01	1				<0.01	1				<0.01	1	
ナトリウム			10.0	1				6.0	1				20.0	1	
マンガン			<0.001	1				<0.001	1				0.002	1	
塩素イオン	30.0	9.3	16.1	12		15.0	8.6	10.6	12		25.0	20.0	23.7	22	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	64	35	50	12		32	16	21	12		110	93	98	22	
蒸発残留物			100	1				54	1				220	1	
陰イオン界面活性剤			<0.02	1				<0.02	1				<0.02	1	
1,1,1-トリクロロエタン			<0.001	1				<0.001	1				<0.030	1	
フェノール類			<0.005	1				<0.005	1				<0.005	1	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.2	0.3	0.7	12		1.9	0.5	1.1	12		1.3	0.3	0.8	22	
pH値	6.8	6.5	6.7	12		7.3	6.8	7.0	12		7.3	6.7	6.9	22	
味			0	12				0	12				0	22	
臭気			0	12				0	12				0	22	
色度	<1	<1	<1	12		<1	<1	<1	12		<0	<0	<0	22	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12		<0.1	<0.1	<0.1	12		<0.0	<0.0	<0.0	22	
アルミニウム															
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12		0.5	0.2	0.4	12				0.2	1	
2-メチルイソボルネオール															
ジェオスミン															
臭気強度(TON)															
遊離炭酸															
ランゲリア指数(腐食性)															
水温	25.1	10.4	17.0	12		25.5	8.2	16.2	12		24.0	12.0	17.0	22	
アンモニア性窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度															
全有機炭素(TOC)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検 査 項 目	[事業主体名] 34 - 008 広島県 神辺町 [浄水場名] 高瀬浄水場 [水源名] 高瀬水源 [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理					[事業主体名] 34 - 008 広島県 神辺町 [浄水場名] 横路浄水場 [水源名] 安那水源 [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理					[事業主体名] 34 - 009 広島県 広島市 [浄水場名] 牛田浄水場 [水源名] 太田川表流水 [原水の種類] 表流水 [浄水処理方法] 急速ろ過・中間塩素処理・マンガン接触ろ過・その他の浄水処理				
	[1日平均浄水量] 2,557(㎡) 浄水					[1日平均浄水量] 7,496(㎡) 浄水					[1日平均浄水量] 50,768(㎡) 浄水				
	最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数	
一般細菌	0	0	0	18		0	0	0	24		0	0	0	51	
大腸菌群(定量試験)															
大腸菌群(定性試験)			0	18				0	24				0	51	
カドミウム			<0.001	1				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	12	
水銀			<0.00005	1				<0.00005	1		<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	
セレン			<0.001	1				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	12	
鉛	0.002	<0.001	<0.001	12		0.002	<0.001	<0.001	18		<0.001	<0.001	<0.001	12	
ヒ素			<0.001	1				0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	12	
六価クロム			<0.005	1				<0.005	1		<0.005	<0.005	<0.005	12	
シアン			<0.001	1				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	12	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	2.40	2.00	2.14	18		2.40	0.98	1.63	24		0.72	0.31	0.46	51	
フッ素			0.16	1				0.13	1		0.13	0.07	0.10	51	
四塩化炭素			<0.0002	1				<0.0002	1		<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	
1,2-ジクロロエタン			<0.0004	1				<0.0004	1		<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	
1,1-ジクロロエチレン			<0.002	1				<0.002	1		<0.001	<0.001	<0.001	12	
ジクロロメタン			<0.002	1				<0.002	1		<0.001	<0.001	<0.001	12	
シス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1				<0.004	1		<0.001	<0.001	<0.001	12	
テトラクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	12	
1,1,2-トリクロロエタン			<0.0006	1				<0.0006	1		<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	
トリクロロエチレン			<0.001	1		0.001	<0.001	<0.001	3		<0.001	<0.001	<0.001	12	
ベンゼン			<0.001	1				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	12	
クロロホルム			<0.001	1				<0.001	1		0.010	0.002	0.005	12	
ジブロモクロロメタン			0.004	1				0.040	1		0.004	0.002	0.003	12	
ブロモジクロロメタン			0.002	1				0.002	1		0.008	0.003	0.005	12	
ブロモホルム			0.003	1				0.002	1		<0.001	<0.001	<0.001	12	
総トリハロメタン			0.009	1				0.009	1		0.022	0.007	0.013	12	
1,3-ジクロロプロペン			<0.0002	1				<0.0002	1		<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	
シマジン			<0.0003	1				<0.0003	1		<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	
チウラム			<0.0006	1				<0.0006	1		<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	
チオベンカルブ			<0.002	1				<0.002	1		<0.001	<0.001	<0.001	12	
亜鉛			<0.01	1				<0.01	1		<0.01	<0.01	<0.01	12	
鉄			<0.03	1				<0.03	1		<0.01	<0.01	<0.01	12	
銅			<0.01	1				<0.01	1		<0.01	<0.01	<0.01	12	
ナトリウム			18.0	1				19.0	1		9.5	4.7	7.5	51	
マンガン			0.001	1				<0.005	1		<0.001	<0.001	<0.001	12	
塩素イオン	27.0	22.0	24.6	18		26.0	18.0	22.3	24		12.8	6.3	8.5	51	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	140	99	106	18		93	83	88	24		22	10	18	51	
蒸発残留物			230	1				210	1		69	45	57	2	
陰イオン界面活性剤			<0.02	1				<0.02	1		0.02	<0.01	<0.01	12	
1,1,1-トリクロロエタン			<0.030	1				<0.030	1		<0.001	<0.001	<0.001	12	
フェノール類			<0.005	1				<0.005	1		<0.005	<0.005	<0.005	12	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.4	0.4	0.9	18		1.6	0.3	0.9	24		1.1	0.6	0.8	51	
pH値	7.0	6.6	6.9	18		7.5	6.8	7.1	24		7.3	6.8	7.1	245	
味			0	18				0	24				0	245	
臭気			0	18				0	24				0	245	
色度	0	0	0	18		0	0	0	24		<1	<1	<1	245	
濁度	0.0	0.0	0.0	18		0.0	0.0	0.0	24		<0.1	<0.1	<0.1	245	
アルミニウム											<0.01	<0.01	<0.01	12	
残留塩素			0.2	1				0.4	1		0.6	0.4	0.5	366	
2-メチルイソボルネオール															
ジオスミン															
臭気強度(TON)															
遊離炭酸											3.5	2.2	3.0	12	
ランゲリア指数(腐食性)											-2.3	-2.8	-2.6	2	
水温	23.0	11.0	16.3	18		23.5	7.0	16.6	24		24.5	5.0	15.0	245	
アンモニア性窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度															
全有機炭素(TOC)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検 査 項 目	[事業主体名] 34 - 009 広島県 広島市 [浄水場名] 緑井浄水場 [水源名] 太田川表流水、土師ダム [原水の種類] 表流水・ダム放流 [浄水処理方法] 急速ろ過・中間塩素処理・マンガン接触ろ過・その他の浄水処理					[事業主体名] 34 - 009 広島県 広島市 [浄水場名] 高陽浄水場 [水源名] 太田川表流水、高瀬堰 [原水の種類] 表流水・ダム直接 [浄水処理方法] 急速ろ過・中間塩素処理・マンガン接触ろ過・その他の浄水処理					[事業主体名] 34 - 009 広島県 広島市 [浄水場名] 府中浄水場 [水源名] 広島用水受水(太田川表流水) [原水の種類] 原水受水・表流水 [浄水処理方法] 緩速ろ過・後塩素処理				
	02 - 00					03 - 00					04 - 00				
	[1日平均浄水量] 140,024(㎡) 浄水					[1日平均浄水量] 153,336(㎡) 浄水					[1日平均浄水量] 17,016(㎡) 浄水				
	最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数	
一般細菌	0	0	0	51		0	0	0	51		0	0	0	12	
大腸菌群(定量試験)															
大腸菌群(定性試験)			0	51				0	51				0	12	
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	2	
水銀	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12		<0.00005	<0.00005	<0.00005	12		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
セレン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	2	
鉛	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ヒ素	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	2	
六価クロム	<0.005	<0.005	<0.005	12		<0.005	<0.005	<0.005	12		<0.005	<0.005	<0.005	2	
シアン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	2	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.56	0.23	0.36	51		0.87	0.33	0.47	51		0.60	0.39	0.47	12	
フッ素	0.13	0.06	0.10	51		0.13	0.05	0.09	51		0.11	0.08	0.10	12	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	
1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	
1,1-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12	
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12	
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12	
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12	
クロロホルム	0.006	0.001	0.003	12		0.009	0.002	0.005	12		0.012	0.002	0.006	12	
ジブromクロロメタン	0.003	0.001	0.002	12		0.004	0.001	0.003	12		0.005	0.002	0.003	12	
ブromジクロロメタン	0.006	0.002	0.003	12		0.008	0.003	0.005	12		0.008	0.003	0.005	12	
ブromホルム	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12	
総トリハロメタン	0.015	0.005	0.008	12		0.021	0.007	0.012	12		0.023	0.008	0.015	12	
1,3-ジクロロプロベン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	
シマジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12		<0.0001	<0.0001	<0.0001	12		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
チウラム	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12		<0.0005	<0.0005	<0.0005	12		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
チオベンカルブ	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	2	
亜鉛	<0.01	<0.01	<0.01	12		<0.01	<0.01	<0.01	12		<0.01	<0.01	<0.01	2	
鉄	<0.01	<0.01	<0.01	12		<0.01	<0.01	<0.01	12		<0.01	<0.01	<0.01	2	
銅	<0.01	<0.01	<0.01	12		<0.01	<0.01	<0.01	12		<0.01	<0.01	<0.01	2	
ナトリウム	8.4	4.6	6.2	51		9.8	5.8	7.5	51		8.5	6.0	7.3	12	
マンガン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	2	
塩素イオン	11.3	5.4	7.5	51		13.9	6.7	8.7	51		11.7	7.3	8.8	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	20	8	14	51		24	11	18	51		23	12	18	12	
蒸発残留物	68	45	57	2		84	55	70	2		63	57	60	2	
陰イオン界面活性剤	0.02	<0.01	0.01	12		0.02	<0.01	0.01	12		0.01	<0.01	0.01	2	
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12	
フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	12		<0.005	<0.005	<0.005	12		<0.005	<0.005	<0.005	2	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.1	0.5	0.8	51		1.3	0.8	1.0	51		1.3	0.8	1.0	12	
pH値	7.3	6.9	7.1	245		7.3	6.9	7.1	245		7.4	7.1	7.2	12	
味			0	245				0	245				0	12	
臭気			0	245				0	245				0	12	
色度	<1	<1	<1	245		1	<1	<1	245		<1	<1	<1	12	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	245		<0.1	<0.1	<0.1	245		<0.1	<0.1	<0.1	12	
アルミニウム	0.01	<0.01	<0.01	12		0.01	<0.01	<0.01	12		<0.01	<0.01	<0.01	2	
残留塩素	0.6	0.3	0.5	363		0.6	0.3	0.4	365		0.7	0.2	0.4	358	
2-メチルイソボルネオール															
ジェオスミン															
臭気強度(TON)															
遊離炭酸	3.5	1.8	2.6	12		4.0	2.2	3.1	12		3.5	2.2	2.8	12	
ランゲリア指数(腐食性)	-2.4	-3.1	-2.8	2		-2.4	-2.6	-2.5	2		-1.9	-2.2	-2.0	2	
水温	24.5	5.2	15.0	245		25.5	6.6	16.2	245		26.6	6.9	15.8	12	
アンモニア性窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度															
全有機炭素(TOC)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検 査 項 目	[事業主体名] 34 - 009 広島県 広島市 [浄水場名] 12 - 00 瀬野川受浄水場 [水源名] 広島用水受水(太田川表流水) [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法] 消毒のみ					[事業主体名] 34 - 009 広島県 広島市 [浄水場名] 13 - 00 北原浄水場 [水源名] 八幡川伏流水 [原水の種類] 伏流水 [浄水処理方法] 緩速ろ過・後塩素処理					[事業主体名] 34 - 009 広島県 広島市 [浄水場名] 14 - 01 白ヶ瀬浄水場(河内受水場) [水源名] 広島西部用水受水(魚切ダム) [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法] 消毒のみ				
	[1日平均浄水量] 8,118(m ³) 浄水					[1日平均浄水量] 437(m ³) 浄水					[1日平均浄水量] 9,061(m ³) 浄水				
	最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数	
一般細菌	0	0	0	12		0	0	0	9		0	0	0	12	
大腸菌群(定量試験)															
大腸菌群(定性試験)			0	12				0	9				0	12	
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
水銀	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
セレン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
鉛	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ヒ素	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
六価クロム	<0.005	<0.005	<0.005	2		<0.005	<0.005	<0.005	2		<0.005	<0.005	<0.005	2	
シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.54	0.37	0.46	12		1.05	0.59	0.81	9		0.81	0.54	0.67	12	
フッ素	0.11	0.07	0.09	12		0.14	0.10	0.12	9		0.09	0.06	0.07	12	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0002	<0.0002	<0.0002	9		<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	
1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0002	<0.0002	<0.0002	9		<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	
1,1-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	9		<0.001	<0.001	<0.001	12	
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	9		<0.001	<0.001	<0.001	12	
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	9		<0.001	<0.001	<0.001	12	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	9		<0.001	<0.001	<0.001	12	
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0002	<0.0002	<0.0002	9		<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	9		<0.001	<0.001	<0.001	12	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	9		<0.001	<0.001	<0.001	12	
クロロホルム	0.012	0.002	0.006	12		0.009	0.002	0.005	12		0.007	0.002	0.004	12	
ジブromクロロメタン	0.004	0.002	0.003	12		0.004	0.002	0.003	12		0.004	0.002	0.003	12	
ブromジクロロメタン	0.009	0.004	0.006	12		0.007	0.003	0.005	12		0.006	0.002	0.004	12	
ブromホルム	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12	
総トリハロメタン	0.025	0.009	0.015	12		0.019	0.007	0.013	12		0.015	0.007	0.012	12	
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	
シマジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
チウラム	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
チオベンカルブ	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
亜鉛	<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	2	
鉄	<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	2	
銅	<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	2	
ナトリウム	9.2	6.0	7.1	12		10.1	8.2	9.3	9		8.3	4.7	6.9	12	
マンガン	<0.001	<0.001	<0.001	2		0.001	<0.001	0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
塩素イオン	13.6	8.3	9.9	12		10.4	7.1	9.0	9		11.4	7.6	9.5	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	22	14	19	12		38	34	36	9		28	15	23	12	
蒸発残留物	64	46	55	2		94	93	94	2		75	56	66	2	
陰イオン界面活性剤	0.02	<0.01	0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	2	
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	9		<0.001	<0.001	<0.001	12	
フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	2		<0.005	<0.005	<0.005	2		<0.005	<0.005	<0.005	2	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.1	0.6	0.9	12		1.1	0.6	0.8	9		1.3	0.8	1.0	12	
pH値	7.4	7.2	7.3	12		7.9	7.2	7.5	9		7.3	7.0	7.2	12	
味		0		12			0		9			0		12	
臭気		0		12			0		9			0		12	
色度	<1	<1	<1	12		1	<1	<1	9		<1	<1	<1	12	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12		<0.1	<0.1	<0.1	9		<0.1	<0.1	<0.1	12	
アルミニウム	0.02	0.02	0.02	2		<0.01	<0.01	<0.01	2		0.02	<0.01	0.01	2	
残留塩素	0.9	0.5	0.7	366		0.5	0.2	0.4	363		0.8	0.3	0.5	363	
2-メチルイソボルネオール															
ジェオスミン															
臭気強度(TON)															
遊離炭酸						4.8	0.9	2.8	9						
ランゲリア指数(腐食性)	-1.3	-1.7	-1.5	2		-1.5	-1.6	-1.6	2		-1.8	-1.9	-1.9	2	
水温	25.5	8.2	17.2	12		24.4	7.5	16.9	9		24.0	6.2	15.9	12	
アンモニア性窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度															
全有機炭素(TOC)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検 査 項 目	[事業主体名] 34 - 009 広島県 広島市 [浄水場名] 14 - 02 白ヶ瀬浄水場(坪井受水場) [水源名] 広島西部用水受水(魚切ダム) [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法] 消毒のみ					[事業主体名] 34 - 011 広島県 庄原市 [浄水場名] 01 - 00 布掛山浄水場 [水源名] 江ノ川水系西城川表流水 [原水の種類] 表流水 [浄水処理方法] 急速ろ過・緩速ろ過・前塩素処理・後塩素処理					[事業主体名] 34 - 012 広島県 呉市 [浄水場名] 01 - 00 宮原浄水場 [水源名] 大田川(沈殿受水) [原水の種類] 原水受水 [浄水処理方法] 急速ろ過・緩速ろ過・中間塩素処理・後塩素処理				
	[1日平均浄水量] 16,337(㎡) 浄水					[1日平均浄水量] 5,758(㎡) 浄水					[1日平均浄水量] 43,942(㎡) 浄水				
	最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数	
一般細菌	0	0	0	12		0	0	0	12		0	0	0	48	
大腸菌群(定量試験)											0.0	0.0	0.0	48	
大腸菌群(定性試験)			0	12				0	8						
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	48	
水銀	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	24	
セレン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.002	<0.002	<0.002	48	
鉛	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	48	
ヒ素	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.002	<0.002	<0.002	48	
六価クロム	<0.005	<0.005	<0.005	2		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	48	
シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	24	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.81	0.55	0.67	12		0.63	0.21	0.42	12		0.81	0.39	0.50	48	
フッ素	0.09	0.06	0.07	12		0.08	<0.05	0.08	4		0.11	<0.04	0.07	48	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4		<0.0001	<0.0001	<0.0001	24	
1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4		<0.0001	<0.0001	<0.0001	24	
1,1-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	24	
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	24	
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	24	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	24	
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4		<0.0001	<0.0001	<0.0001	24	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	24	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	24	
クロロホルム	0.007	0.002	0.005	12		0.011	0.003	0.007	4		0.008	0.001	0.003	24	
ジブromクロロメタン	0.004	0.002	0.003	12		0.002	<0.001	0.001	4		0.003	0.001	0.002	24	
ブromジクロロメタン	0.007	0.003	0.005	12		0.005	0.001	0.004	4		0.006	0.001	0.003	24	
ブromホルム	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	24	
総トリハロメタン	0.018	0.008	0.012	12		0.018	0.005	0.012	4		0.017	0.003	0.008	24	
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4		<0.0001	<0.0001	<0.0001	24	
シマジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4		<0.0001	<0.0001	<0.0001	24	
チウラム	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	24	
チオベンカルブ	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	24	
亜鉛	<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	48	
鉄	<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	4		0.03	<0.01	0.01	48	
銅	<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	48	
ナトリウム	8.3	4.8	6.9	12		7.6	5.0	6.1	4		9.6	4.9	7.0	48	
マンガン	<0.001	<0.001	<0.001	2		0.005	0.002	0.003	4		0.003	<0.001	<0.001	48	
塩素イオン	12.4	7.7	9.5	12		9.2	7.8	8.4	12		11.5	6.6	8.6	48	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	28	15	24	12		24	13	20	12		29	17	23	48	
蒸発残留物	75	56	66	2		58	49	53	4		69	41	54	48	
陰イオン界面活性剤	<0.01	<0.01	<0.01	2		0.02	<0.02	<0.02	4		0.02	<0.02	<0.02	24	
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	24	
フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	2		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	24	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.1	0.6	1.0	12		1.5	0.8	1.1	12		1.4	0.7	1.0	48	
pH値	7.4	7.0	7.3	12		7.1	6.9	7.0	12		7.0	6.6	6.9	48	
味		0		12			0		12			0		48	
臭気		0		12			0		12			0		48	
色度	<1	<1	<1	12		1	<1	<1	12		1	<1	<1	48	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12		<0.1	<0.1	<0.1	12		<0.1	<0.1	<0.1	48	
アルミニウム	0.02	<0.01	0.01	2		0.14	0.05	0.09	4		0.04	<0.01	0.02	48	
残留塩素	0.6	0.4	0.5	364		1.0	0.5	0.8	12		0.8	0.3	0.6	48	
2-メチルイソボルネオール						<0.000002	<0.000002	<0.000002	4		<0.000010	<0.000010	<0.000010	30	
ジェオスミン						<0.000002	<0.000002	<0.000002	4		<0.000010	<0.000010	<0.000010	30	
臭気強度(TON)						<1	<1	<1	4		1	<1	<1	48	
遊離炭酸						4.0	<0.5	1.3	4		3.5	1.3	2.3	48	
ランゲリア指数(腐食性)	-1.8	-1.9	-1.9	2		-1.8	-2.6	-2.4	4		-2.1	-3.2	-2.5	48	
水温	25.5	8.5	17.3	12		23.2	5.3	14.9	20		25.7	6.9	15.9	48	
アンモニア性窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度															
全有機炭素(TOC)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検 査 項 目	[事業主体名] 34 - 012 広島県 呉市 [浄水場名] 平原浄水場 [水源名] 二河川、黒瀬川 [原水の種類] ダム直接 [浄水処理方法] 急速ろ過・緩速ろ過・中間塩素処理・後塩素処理・粉末活性炭・マンガン接触ろ過・アルカリ剤処理 [1日平均浄水量] 13,479(㎡) 浄水					[事業主体名] 34 - 012 広島県 呉市 [浄水場名] 本庄浄水場 [水源名] 二河川 [原水の種類] ダム直接・表流水 [浄水処理方法] 緩速ろ過・後塩素処理 [1日平均浄水量] 557(㎡) 浄水					[事業主体名] 34 - 013 広島県 江能広域事務組合 [浄水場名] 鹿川浄水場 [水源名] 鹿川貯水池 [原水の種類] ダム直接 [浄水処理方法] 緩速ろ過 [1日平均浄水量] 210(㎡) 浄水				
	最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数	
一般細菌	0	0	0	48		0	0	0	10		0	0	0	12	
大腸菌群(定量試験)	0.0	0.0	0.0	48		0.0	0.0	0.0	10						
大腸菌群(定性試験)											0			12	
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	48		<0.001	<0.001	<0.001	10		<0.001			1	
水銀	<0.00005	<0.00005	<0.00005	24		<0.00005	<0.00005	<0.00005	5		<0.00005			1	
セレン	<0.002	<0.002	<0.002	48		<0.002	<0.002	<0.002	10		<0.002			1	
鉛	<0.001	<0.001	<0.001	48		<0.001	<0.001	<0.001	10		<0.001			1	
ヒ素	<0.002	<0.002	<0.002	48		<0.002	<0.002	<0.002	10		<0.002			1	
六価クロム	<0.001	<0.001	<0.001	48		<0.001	<0.001	<0.001	10		<0.001			1	
シアン	<0.001	<0.001	<0.001	24		<0.001	<0.001	<0.001	5		<0.001			1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.72	0.12	0.47	48		0.58	0.32	0.46	10		0.77	0.35	0.50	12	
フッ素	0.13	0.04	0.07	48		0.08	<0.04	0.05	10				0.07	1	
四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	24		<0.0001	<0.0001	<0.0001	5		<0.0001			1	
1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	24		<0.0001	<0.0001	<0.0001	5		<0.0001			1	
1,1-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	24		<0.001	<0.001	<0.001	5		<0.001			1	
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	24		<0.001	<0.001	<0.001	5		<0.001			1	
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	24		<0.001	<0.001	<0.001	5		<0.001			1	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	24		<0.001	<0.001	<0.001	5		<0.001			1	
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	24		<0.0001	<0.0001	<0.0001	5		<0.0001			1	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	24		<0.001	<0.001	<0.001	5		<0.001			1	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	24		<0.001	<0.001	<0.001	5		<0.001			1	
クロロホルム	0.022	0.004	0.011	24		0.012	0.004	0.008	5		0.018			1	
ジブロモクロロメタン	0.002	0.001	0.001	24		0.002	0.001	0.002	5		0.004			1	
ブロモジクロロメタン	0.007	0.003	0.004	24		0.005	0.003	0.004	5		0.009			1	
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	24		<0.001	<0.001	<0.001	5		0.001			1	
総トリハロメタン	0.030	0.008	0.016	24		0.019	0.009	0.014	5		0.032			1	
1,3-ジクロロプロペン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	24		<0.0001	<0.0001	<0.0001	5		<0.0001			1	
シマジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	24		<0.0001	<0.0001	<0.0001	5		<0.0001			1	
チウラム	<0.0005	<0.0005	<0.0005	24		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005			1	
チオベンカルブ	<0.001	<0.001	<0.001	24		<0.001	<0.001	<0.001	5		<0.001			1	
亜鉛	<0.01	<0.01	<0.01	48		<0.01	<0.01	<0.01	10		<0.01			1	
鉄	0.01	<0.01	0.01	48		<0.01	<0.01	<0.01	10		0.03			1	
銅	0.01	<0.01	<0.01	48		<0.01	<0.01	<0.01	10		0.01			1	
ナトリウム	11.6	6.2	9.2	48		8.4	6.6	7.1	10		7.3			1	
マンガン	0.007	<0.001	<0.001	48		0.002	<0.001	<0.001	10		0.002			1	
塩素イオン	11.5	5.9	9.0	48		9.4	7.4	8.5	10		9.3	4.7	7.8	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	60	34	47	48		29	23	25	10		31	18	25	12	
蒸発残留物	106	60	86	48		64	50	57	10				53	1	
陰イオン界面活性剤	0.03	<0.02	<0.02	24		<0.02	<0.02	<0.02	5		<0.02			1	
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	24		<0.001	<0.001	<0.001	5		<0.001			1	
フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	24		<0.005	<0.005	<0.005	5		<0.005			1	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	5.7	1.2	2.0	48		1.8	0.9	1.3	10		2.3	0.6	1.1	12	
pH値	7.2	6.7	6.9	48		7.0	6.9	7.0	10		7.4	6.7	7.0	12	
味		0	0	48			0	0	10			0	0	12	
臭気		0	0	48			0	0	10			0	0	12	
色度	1	<1	<1	48		1	<1	<1	10		1	<1	<1	12	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	48		<0.1	<0.1	<0.1	10		<0.1	<0.1	<0.1	12	
アルミニウム	0.04	<0.01	0.02	48		0.03	0.01	0.02	10						
残留塩素	1.3	0.6	0.9	48		0.6	0.3	0.4	10		0.6	0.2	0.5	12	
2-メチルイソボルネオール	<0.000010	<0.000010	<0.000010	32		<0.000010	<0.000010	<0.000010	5						
ジェオスミン	0.000020	<0.000010	<0.000010	32		<0.000010	<0.000010	<0.000010	5						
臭気強度(TON)	3	1	1	48		1	<1	<1	10						
遊離炭酸	7.5	<0.1	2.7	48		2.2	1.8	2.0	10						
ランゲリア指数(腐食性)	-1.6	-2.2	-1.8	48		-2.1	-2.5	-2.3	10						
水温	28.0	6.8	17.2	48		24.0	12.0	19.4	10		26.7	10.8	18.6	12	
アンモニア性窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度															
全有機炭素(TOC)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検 査 項 目	[事業主体名] 34 - 013 広島県 江能広域事務組合 [浄水場名] 02 - 00 三高浄水場 [水源名] 三高貯水池 [原水の種類] ダム直接 [浄水処理方法] 緩速ろ過					[事業主体名] 34 - 013 広島県 江能広域事務組合 [浄水場名] 03 - 00 前早世浄水場 [水源名] 戸坂浄水場取水口 [原水の種類] 表流水 [浄水処理方法] 緩速ろ過					[事業主体名] 34 - 013 広島県 江能広域事務組合 [浄水場名] 04 - 00 奥小路浄水場 [水源名] 奥小路貯水池 [原水の種類] ダム直接 [浄水処理方法] 緩速ろ過				
	[1日平均浄水量] 0(m ³) 休止中					[1日平均浄水量] 6,008(m ³) 浄水					[1日平均浄水量] 106(m ³) 浄水				
	最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数	
一般細菌						0	0	0	12		0	0	0	12	
大腸菌群(定量試験)															
大腸菌群(定性試験)															
カドミウム								0	12				0	12	
水銀								<0.001	1				<0.001	1	
								<0.00005	1				<0.00005	1	
セレン								<0.002	1				<0.002	1	
鉛								<0.001	1				0.001	1	
ヒ素								<0.002	1				<0.002	1	
六価クロム								<0.001	1				<0.001	1	
シアン								<0.001	1				<0.001	1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素						0.53	0.35	0.44	12		0.10	<0.05	<0.05	12	
フッ素								0.06	1				0.29	1	
四塩化炭素								<0.0001	1				<0.0001	1	
1,2-ジクロロエタン								<0.0001	1				<0.0001	1	
1,1-ジクロロエチレン								<0.001	1				<0.001	1	
ジクロロメタン								<0.001	1				<0.001	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン								<0.001	1				<0.001	1	
テトラクロロエチレン								<0.001	1				<0.001	1	
1,1,2-トリクロロエタン								<0.0001	1				<0.0001	1	
トリクロロエチレン								<0.001	1				<0.001	1	
ベンゼン								<0.001	1				<0.001	1	
クロロホルム								0.018	1				0.009	1	
ジブロモクロロメタン								0.005	1				0.001	1	
ブロモジクロロメタン								0.010	1				0.003	1	
ブロモホルム								0.001	1				<0.001	1	
総トリハロメタン								0.034	1				0.014	1	
1,3-ジクロロプロベン								<0.0001	1				<0.0001	1	
シマジン								<0.0001	1				<0.0001	1	
チウラム								<0.0005	1				<0.0005	1	
チオベンカルブ								<0.001	1				<0.001	1	
亜鉛								0.01	1				<0.01	1	
鉄								0.02	1				0.02	1	
銅								<0.01	1				0.02	1	
ナトリウム								7.0	1				8.3	1	
マンガン								<0.001	1				<0.001	1	
塩素イオン						10.8	7.7	8.8	12		6.1	2.3	5.3	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)						26	17	22	12		14	11	13	12	
蒸発残留物								42	1				54	1	
陰イオン界面活性剤								<0.02	1				<0.02	1	
1,1,1-トリクロロエタン								<0.001	1				<0.001	1	
フェノール類								<0.005	1				<0.005	1	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)						1.3	0.6	0.9	12		1.6	0.7	1.0	12	
pH値						7.5	7.0	7.2	12		6.6	6.4	6.6	12	
味								0	12				0	12	
臭気								0	12				0	12	
色度						1	<1	<1	12		1	<1	<1	12	
濁度						<0.1	<0.1	<0.1	12		0.1	<0.1	<0.1	12	
アルミニウム															
残留塩素						0.4	0.2	0.4	12		0.8	0.4	0.5	12	
2-メチルイソボルネオール															
ジェオスミン															
臭気強度(TON)															
遊離炭酸															
ランゲリア指数(腐食性)															
水温						30.2	9.7	19.9	12		27.9	8.5	18.0	12	
アンモニア性窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度															
全有機炭素(TOC)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検 査 項 目	[事業主体名] 34 - 013 広島県 江能広域事務組合 [浄水場名] 05 - 00 大原浄水場 [水源名] 大原貯水池 [原水の種類] 表流水 [浄水処理方法] 緩速ろ過					[事業主体名] 34 - 013 広島県 江能広域事務組合 [浄水場名] 06 - 00 切串浄水場 [水源名] 切串貯水池 [原水の種類] ダム直接 [浄水処理方法] 緩速ろ過					[事業主体名] 34 - 014 広島県 安芸高田市 [浄水場名] 01 - 01 国司第1取水場 [水源名] 第1地下水源(浅井戸) [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 後塩素処理				
	[1日平均浄水量] 53(㎡) 浄水					[1日平均浄水量] 578(㎡) 浄水					[1日平均浄水量] 956(㎡) 浄水				
	最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数	
一般細菌	0	0	0	12		0	0	0	12		0	0	0	12	
大腸菌群(定量試験)											0.0	0.0	0.0	12	
大腸菌群(定性試験)			0	12				0	12						
カドミウム			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
水銀			<0.00005	1				<0.00005	1				<0.00005	1	
セレン			<0.002	1				<0.001	1				<0.001	1	
鉛			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
ヒ素			<0.002	1				<0.001	1				<0.001	1	
六価クロム			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
シアン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.51	0.06	0.28	12		0.59	0.32	0.44	12		1.50	0.88	1.17	12	
フッ素			0.06	1				0.16	1				0.15	1	
四塩化炭素			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
1,2-ジクロロエタン			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
1,1-ジクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
ジクロロメタン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
テトラクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
1,1,2-トリクロロエタン			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
トリクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
ベンゼン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
クロロホルム			0.012	1				0.005	1				0.001	1	
ジブロモクロロメタン			0.002	1				<0.001	1				0.002	1	
ブロモジクロロメタン			0.006	1				0.001	1				0.001	1	
ブロモホルム			<0.001	1				<0.001	1				0.001	1	
総トリハロメタン			0.020	1				0.006	1				0.006	1	
1,3-ジクロロプロペン			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
シマジン			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
チウラム			<0.0005	1				<0.0001	1				<0.0005	1	
チオベンカルブ			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
亜鉛			0.06	1				0.01	1				<0.01	1	
鉄			0.11	1				<0.01	1				<0.01	1	
銅			<0.01	1				<0.01	1				<0.01	1	
ナトリウム			5.4	1				5.0	1				8.2	1	
マンガン			0.003	1				<0.001	1				<0.001	1	
塩素イオン	8.7	5.2	6.3	12		6.8	4.3	5.4	12		12.0	8.0	9.4	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	26	10	16	12		18	7	12	12		41	31	34	12	
蒸発残留物			39	1				47	1				56	1	
陰イオン界面活性剤			<0.02	1				<0.02	1				<0.02	1	
1,1,1-トリクロロエタン			<0.001	1				<0.001	1				0.001	1	
フェノール類			<0.005	1				<0.005	1				<0.005	1	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	2.1	0.6	1.2	12		2.9	0.7	1.6	12		0.9	0.0	0.5	12	
pH値	7.0	6.6	6.9	12		7.0	6.6	6.8	12		7.0	6.5	6.8	12	
味			0	12				0	12				0	12	
臭気			0	12				0	12				0	12	
色度	2	<1	1	12		1	<1	<1	12		<1	<1	<1	12	
濁度	0.1	<0.1	<0.1	12		<0.1	<0.1	<0.1	12		<0.1	<0.1	<0.1	12	
アルミニウム															
残留塩素	0.8	0.1	0.4	12				0.4	1		0.6	0.2	0.3	365	
2-メチルイソボルネオール															
ジェオスミン															
臭気強度(TON)															
遊離炭酸															
ランゲリア指数(腐食性)															
水温	26.0	8.5	17.7	12		24.4	7.3	15.7	12		27.9	7.8	17.5	12	
アンモニア性窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度															
全有機炭素(TOC)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検 査 項 目	[事業主体名] 34 - 014 広島県 安芸高田市 [浄水場名] 福原第1取水場 [水源名] 第1地下水源(深井戸) [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 後塩素処理					[事業主体名] 34 - 014 広島県 安芸高田市 [浄水場名] 坂巻第3取水場 [水源名] 江の川水系江の川 [原水の種類] 伏流水 [浄水処理方法] 緩速ろ過・後塩素処理					[事業主体名] 34 - 014 広島県 安芸高田市 [浄水場名] 甲田浄水場 [水源名] 第1地下水源(浅井戸) [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 緩速ろ過・後塩素処理				
	[1日平均浄水量] 626(m ³) 浄水					[1日平均浄水量] 1,350(m ³) 浄水					[1日平均浄水量] 1,300(m ³) 浄水				
	最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数	
一般細菌	0	0	0	12		0	0	0	12		0	0	0	12	
大腸菌群(定量試験)	0.0	0.0	0.0	12		0.0	0.0	0.0	12		0.0	0.0	0.0	12	
大腸菌群(定性試験)															
カドミウム			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
水銀			<0.00005	1				<0.00005	1				<0.00005	1	
セレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
鉛			0.004	1				<0.001	1				0.002	1	
ヒ素			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
六価クロム			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
シアン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	3.40	2.50	2.85	12		0.79	0.41	0.58	12		2.10	0.50	1.23	12	
フッ素			0.06	1				0.11	1		0.64	0.21	0.43	12	
四塩化炭素			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
1,2-ジクロロエタン			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
1,1-ジクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
ジクロロメタン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
テトラクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
1,1,2-トリクロロエタン			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
トリクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
ベンゼン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
クロロホルム			<0.001	1				0.005	1				0.002	1	
ジブロモクロロメタン			0.001	1				0.004	1				0.004	1	
ブロモジクロロメタン			<0.001	1				0.006	1				0.004	1	
ブロモホルム			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
総トリハロメタン			0.003	1				0.016	1				0.012	1	
1,3-ジクロロプロペン			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
シマジン			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
チウラム			<0.0005	1				<0.0005	1				<0.0005	1	
チオベンカルブ			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
亜鉛			0.09	1				<0.01	1				0.02	1	
鉄			<0.01	1				<0.01	1				<0.01	1	
銅			0.04	1				<0.01	1				<0.06	1	
ナトリウム			9.3	1				8.8	1				7.0	1	
マンガン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
塩素イオン	13.0	10.0	11.4	12		14.0	8.4	9.9	12		9.2	6.6	8.1	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	61	50	55	12		37	28	31	12		51	31	41	12	
蒸発残留物			100	1				59	1				94	1	
陰イオン界面活性剤			<0.02	1				<0.02	1				<0.02	1	
1,1,1-トリクロロエタン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
フェノール類			<0.005	1				<0.005	1				<0.005	1	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.6	<0.2	0.3	12		1.4	0.3	0.8	12		1.3	0.5	0.8	12	
pH値	6.8	6.5	6.6	12		7.0	6.7	6.8	12		6.6	6.2	6.4	12	
味			0	12				0	12				0	12	
臭気			0	12				0	12				0	12	
色度	<1	<1	<1	12		<1	<1	<1	12		<1	<1	<1	12	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12		<0.1	<0.1	<0.1	12		<0.1	<0.1	<0.1	12	
アルミニウム															
残留塩素	0.5	0.2	0.3	365		0.5	0.2	0.3	365		0.9	0.2	0.4	365	
2-メチルイソボルネオール															
ジェオスミン															
臭気強度(TON)															
遊離炭酸															
ランゲリア指数(腐食性)															
水温	26.2	9.6	18.3	12		24.1	3.9	13.9	12		24.3	5.9	14.9	12	
アンモニア性窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度															
全有機炭素(TOC)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検 査 項 目	[事業主体名] 34 - 014 広島県 安芸高田市 [浄水場名] 04 - 02 甲田浄水場 [水源名] 第2地下水源(浅井戸) [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 緩速ろ過・後塩素処理					[事業主体名] 34 - 014 広島県 安芸高田市 [浄水場名] 05 - 01 甲立浄水場 [水源名] 第1地下水源(浅井戸) [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 緩速ろ過・後塩素処理					[事業主体名] 34 - 015 広島県 府中市 [浄水場名] 01 - 00 用土浄水場 [水源名] 芦田川水系芦田川伏流水 [原水の種類] 伏流水 [浄水処理方法] 消毒のみ				
	[1日平均浄水量] 300(m ³) 浄水					[1日平均浄水量] 600(m ³) 浄水					[1日平均浄水量] 5,160(m ³) 浄水				
	最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数	
一般細菌	0	0	0	12		0	0	0	12		0	0	0	12	
大腸菌群(定量試験)	0.0	0.0	0.0	12		0.0	0.0	0.0	12						
大腸菌群(定性試験)											0				12
カドミウム			<0.001	1				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001		4
水銀			<0.00005	1				<0.00005	1		<0.00005	<0.00005	<0.00005		4
セレン			<0.001	1				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001		4
鉛			0.002	1				<0.001	1		0.004	0.001	0.003		4
ヒ素			<0.001	1				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001		4
六価クロム			<0.001	1				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001		4
シアン			<0.001	1				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001		4
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	2.10	0.50	1.23	12		1.50	0.16	0.65	12		1.74	0.42	0.97		12
フッ素	0.64	0.21	0.43	12				0.10	1		0.30	0.15	0.20		12
四塩化炭素			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001		1
1,2-ジクロロエタン			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001		1
1,1-ジクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001		1
ジクロロメタン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001		1
シス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001		1
テトラクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001		1
1,1,2-トリクロロエタン			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001		1
トリクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001		1
ベンゼン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001		1
クロロホルム			0.002	1				0.005	1		0.004	<0.001	0.003		4
ジブロモクロロメタン			0.004	1				<0.001	1		0.006	<0.001	0.003		4
ブロモジクロロメタン			0.004	1				0.004	1		0.006	0.001	0.003		4
ブロモホルム			<0.001	1				<0.001	1		0.001	<0.001	<0.001		4
総トリハロメタン			0.012	1				0.009	1		0.017	0.006	0.009		4
1,3-ジクロロプロペン			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001		1
シマジン			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001		1
チウラム			<0.0005	1				<0.0005	1				<0.0005		1
チオベンカルブ			<0.001	1				<0.001	1				<0.001		1
亜鉛			0.02	1				<0.01	1		<0.01	<0.01	<0.01		4
鉄			<0.01	1				<0.01	1		0.01	<0.01	<0.01		12
銅			<0.06	1				<0.01	1		<0.01	<0.01	<0.01		4
ナトリウム			7.0	1				5.0	1		13.6	9.8	11.8		4
マンガン			<0.001	1				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001		12
塩素イオン	9.2	6.6	8.1	12		8.2	5.2	6.5	12		11.6	8.2	9.4		12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	51	31	41	12		36	12	23	12		48	46	46		12
蒸発残留物			94	1				63	1		113	67	85		12
陰イオン界面活性剤			<0.02	1				<0.02	1		<0.02	<0.02	<0.02		4
1,1,1-トリクロロエタン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001		1
フェノール類			<0.005	1				<0.005	1		<0.005	<0.005	<0.005		4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.3	0.5	0.8	12		1.7	0.6	1.1	12		2.2	1.6	1.9		12
pH値	6.6	6.2	6.4	12		6.9	6.0	6.4	12		7.0	6.8	6.9		12
味			0	12				0	12				0		12
臭気			0	12				0	12				0		12
色度	<1	<1	<1	12		<1	<1	<1	12		<1	<1	<1		12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12		<0.1	<0.1	<0.1	12		0.1	<0.1	<0.1		12
アルミニウム													0.02		1
残留塩素	0.9	0.2	0.4	365		0.7	0.3	0.5	365		0.5	0.3	0.4		12
2-メチルイソボルネオール													<0.000002		1
ジオスミン													<0.000002		1
臭気強度(TON)													<1		1
遊離炭酸													7.9		1
ランゲリア指数(腐食性)													-1.4		1
水温						25.5	6.5	15.0	12		31.0	9.5	18.5		12
アンモニア性窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度															
全有機炭素(TOC)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検 査 項 目	[事業主体名] 34 - 015 広島県 府中市 [浄水場名] 城山浄水場 [水源名] 芦田川水系芦田川表流水 [原水の種類] ダム放流・表流水・浄水受水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・後塩素処理・粉末活性炭・アルカリ剤処理					[事業主体名] 34 - 016 広島県 向島町 [浄水場名] 向島町浄水場 [水源名] 沼田川用水 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法] 消毒のみ					[事業主体名] 34 - 018 広島県 大野町 [浄水場名] 水ノ越浄水場 [水源名] 水ノ越第1・第2水源 [原水の種類] 伏流水・浅井戸水 [浄水処理方法] 緩速ろ過・消毒のみ				
	[1日平均浄水量] 2,974(㎥) 浄水					[1日平均浄水量] 3,957(㎥) 浄水					[1日平均浄水量] 2,775(㎥) 浄水				
	最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数	
一般細菌	0	0	0	12		0	0	0	12		0	0	0	24	
大腸菌群(定量試験)						0.0	0.0	0.0	12		0.0	0.0	0.0	24	
大腸菌群(定性試験)			0	12											
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1			<0.001	<0.001	1	
水銀	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4				0.00001	1			<0.00005	<0.00005	1	
セレン	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1			<0.001	<0.001	1	
鉛	0.002	<0.001	0.001	4				0.017	1			<0.001	<0.001	1	
ヒ素	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1			<0.001	<0.001	1	
六価クロム	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1			<0.001	<0.001	1	
シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1			<0.001	<0.001	1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.18	0.29	0.70	12		0.96	0.45	0.70	12		1.90	1.10	1.41	24	
フッ素	0.28	0.16	0.22	12				0.15	1				0.44	1	
四塩化炭素			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
1,2-ジクロロエタン			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
1,1-ジクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
ジクロロメタン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
テトラクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
1,1,2-トリクロロエタン			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
トリクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
ベンゼン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
クロロホルム	0.029	0.011	0.022	4				0.015	1				<0.001	1	
ジブロモクロロメタン	0.006	0.003	0.004	4				0.040	1				<0.001	1	
ブロモジクロロメタン	0.014	0.008	0.011	4				0.009	1				<0.001	1	
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4				0.003	1				<0.001	1	
総トリハロメタン	0.049	0.022	0.038	4				0.029	1				0.002	1	
1,3-ジクロロプロペン			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
シマジン			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
チウラム			<0.0005	1				<0.0001	1				<0.0005	1	
チオベンカルブ			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
亜鉛	<0.01	<0.01	<0.01	4				<0.02	1				<0.01	1	
鉄	0.07	0.01	0.03	12				<0.01	1				<0.01	1	
銅	<0.01	<0.01	<0.01	4				<0.03	1				0.01	1	
ナトリウム	16.6	8.0	12.5	4				11.0	1				9.2	1	
マンガン	0.015	<0.001	0.003	12				<0.001	1				<0.001	1	
塩素イオン	12.7	9.7	11.2	12		19.0	7.5	13.2	12		23.0	11.0	14.3	24	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	42	37	39	12		44	25	34	12		47	35	43	24	
蒸発残留物	124	69	88	12				88	1				110	1	
陰イオン界面活性剤	0.03	<0.02	<0.02	4				<0.01	1				<0.02	1	
1,1,1-トリクロロエタン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
フェノール類			<0.005	1				<0.001	1				<0.005	1	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3.2	2.0	2.5	12		2.7	0.8	1.7	12		0.8	0.2	0.5	24	
pH値	7.2	7.0	7.1	12		7.4	7.1	7.2	12		6.6	6.2	6.4	24	
味			0	12				0	12				0	24	
臭気			0	12				0	12				0	24	
色度	1	0	0	12		2	<1	1	12		0	0	0	366	
濁度	0.2	0.0	0.0	12		0.2	<0.1	<0.1	12		0.0	0.0	0.0	366	
アルミニウム			0.02	1											
残留塩素	0.4	0.1	0.3	12				0.3	1		0.5	0.1	0.5	366	
2-メチルイソボルネオール			<0.000002	1											
ジオスミン			<0.000002	1											
臭気強度(TON)			<1	1											
遊離炭酸			4.4	1											
ランゲリア指数(腐食性)			-1.1	1											
水温	28.5	6.5	17.5	12		28.8	7.6	18.2	12		26.2	9.1	17.8	24	
アンモニア性窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度															
全有機炭素(TOC)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検 査 項 目	[事業主体名] 34 - 018 広島県 大野町 [浄水場名] 筏津浄水場 [水源名] 池田・棚田水源 [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ					[事業主体名] 34 - 018 広島県 大野町 [浄水場名] 更地浄水場 [水源名] 小瀬川用水受水 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法] 消毒のみ					[事業主体名] 34 - 019 広島県 福山市 [浄水場名] 出原浄水場 [水源名] 芦田川(伏流水) [原水の種類] 伏流水 [浄水処理方法] 緩速ろ過・後塩素処理				
	[1日平均浄水量] 2,545(m ³) 浄水					[1日平均浄水量] 4,044(m ³) 浄水					[1日平均浄水量] 27,004(m ³) 浄水				
	最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数	
一般細菌	0	0	0	24		0	0	0	24		4	0	0	36	
大腸菌群(定量試験)	0.0	0.0	0.0	24		0.0	0.0	0.0	24						
大腸菌群(定性試験)											0			36	
カドミウム			<0.001	1				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	12	
水銀			<0.00005	1				<0.00005	1		<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	
セレン			<0.001	1				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	12	
鉛			<0.001	1				<0.001	1		0.009	<0.001	0.004	12	
ヒ素			<0.001	1				<0.001	1		0.002	0.001	0.001	12	
六価クロム			<0.001	1				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	12	
シアン			<0.001	1				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	12	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	2.70	1.40	1.90	24		0.41	0.03	0.29	24		1.03	0.31	0.71	36	
フッ素			0.37	1				0.18	1		0.33	0.22	0.29	12	
四塩化炭素			<0.0001	1				<0.0001	1		<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	
1,2-ジクロロエタン			<0.0001	1				<0.0001	1		<0.0004	<0.0004	<0.0004	12	
1,1-ジクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1		<0.002	<0.002	<0.002	12	
ジクロロメタン			<0.001	1				<0.001	1		<0.002	<0.002	<0.002	12	
シス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1		<0.004	<0.004	<0.004	12	
テトラクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	12	
1,1,2-トリクロロエタン			<0.0001	1				<0.0001	1		<0.0006	<0.0006	<0.0006	12	
トリクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1		<0.003	<0.003	<0.003	12	
ベンゼン			<0.001	1				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	12	
クロロホルム			0.001	1				0.010	1		0.001	<0.001	<0.001	12	
ジブロモクロロメタン			0.002	1				0.003	1		0.011	0.004	0.008	12	
ブロモジクロロメタン			0.002	1				0.007	1		0.004	0.001	0.002	12	
ブロモホルム			0.001	1				<0.001	1		0.008	0.003	0.006	12	
総トリハロメタン			0.005	1				0.019	1		0.023	0.011	0.017	12	
1,3-ジクロロプロペン			<0.0001	1				<0.0001	1		<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	
シマジン			<0.0001	1				<0.0001	1		<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	
チウラム			<0.0005	1				<0.0005	1		<0.0006	<0.0006	<0.0006	12	
チオベンカルブ			<0.001	1				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	12	
亜鉛			<0.01	1				<0.01	1		<0.01	<0.01	<0.01	12	
鉄			<0.01	1				<0.01	1		0.08	0.01	0.04	36	
銅			0.08	1				<0.01	1		0.01	<0.01	0.01	12	
ナトリウム			10.0	1				5.4	1		41.2	21.0	28.9	12	
マンガン			0.010	1				0.018	1		0.008	0.001	0.004	36	
塩素イオン	17.0	9.4	11.5	24		9.6	5.3	6.5	24		29.7	14.5	23.3	36	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	48	30	39	24		23	14	17	24		63	44	57	12	
蒸発残留物			76	1				43	1		172	140	159	12	
陰イオン界面活性剤			<0.02	1				<0.02	1		0.02	<0.01	<0.01	12	
1,1,1-トリクロロエタン			<0.001	1				<0.001	1		<0.030	<0.030	<0.030	12	
フェノール類			<0.005	1				<0.005	1		<0.005	<0.005	<0.005	12	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.8	0.2	0.4	24		1.4	0.2	0.8	24		3.2	1.6	2.3	36	
pH値	6.5	6.3	6.4	24		7.3	6.7	7.1	24		7.4	7.0	7.2	36	
味			0	24				0	24				0	36	
臭気			0	24				0	24				0	36	
色度	0	0	0	366		0	0	0	366		2	<1	<1	36	
濁度	0.0	0.0	0.0	366		0.0	0.0	0.0	366		<0.1	<0.1	<0.1	36	
アルミニウム											<0.01	<0.01	<0.01	12	
残留塩素	0.5	0.1	0.1	366		0.7	0.3	0.5	366		0.7	0.2	0.4	36	
2-メチルイソボルネオール											<0.000020	<0.000020	<0.000020	4	
ジオスミン											<0.000020	<0.000020	<0.000020	4	
臭気強度(TON)											<1	<1	<1	36	
遊離炭酸											9.3	2.1	6.5	36	
ランゲリア指数(腐食性)											-1.2	-1.6	-1.4	12	
水温	28.8	8.1	18.9	24		25.4	6.2	17.3	24		26.4	6.9	17.3	36	
アンモニア性窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度															
全有機炭素(TOC)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検 査 項 目	[事業主体名] 34 - 019 広島県 福山市 [浄水場名] 02 - 00 駅家浄水場 [水源名] 三川ダム(芦田川水系) [原水の種類] ダム放流・浄水受水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・中間塩素処理・後塩素処理・マンガン接触ろ過				[事業主体名] 34 - 019 広島県 福山市 [浄水場名] 04 - 00 中津原浄水場 [水源名] 三川ダム(芦田川水系) [原水の種類] ダム放流 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・中間塩素処理・後塩素処理・マンガン接触ろ過・アルカリ剤処理				[事業主体名] 34 - 019 広島県 福山市 [浄水場名] 05 - 00 加茂浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法]			
	[1日平均浄水量] 1,890(m³) 浄水				[1日平均浄水量] 95,214(m³) 浄水				[1日平均浄水量] 0(m³) 休止中			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌	1	0	0	36	3	0	0	36				
大腸菌群(定量試験)												
大腸菌群(定性試験)			0	36			0	36				
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12				
水銀	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12				
セレン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12				
鉛	0.002	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001	12				
ヒ素	0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001	12				
六価クロム	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12				
シアン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.14	0.70	0.94	36	1.39	0.41	0.84	36				
フッ素	0.42	0.23	0.27	12	0.27	0.18	0.23	12				
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12				
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	12	<0.0004	<0.0004	<0.0004	12				
1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12				
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12				
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12				
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12				
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	12	<0.0006	<0.0006	<0.0006	12				
トリクロロエチレン	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003	12				
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12				
クロロホルム	0.024	0.005	0.011	12	0.030	0.003	0.014	12				
ジブロモクロロメタン	0.004	0.002	0.003	12	0.004	0.002	0.003	12				
ブロモジクロロメタン	0.010	0.003	0.006	12	0.013	0.003	0.007	12				
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12				
総トリハロメタン	0.037	0.011	0.020	12	0.043	0.008	0.024	12				
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12				
シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12				
チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	12	<0.0006	<0.0006	<0.0006	12				
チオベンカルブ	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12				
亜鉛	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12				
鉄	0.07	<0.01	0.02	36	0.05	<0.01	0.03	36				
銅	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12				
ナトリウム	17.8	15.6	16.4	12	15.5	9.9	13.3	12				
マンガン	0.008	<0.001	0.001	36	0.005	<0.001	0.001	36				
塩素イオン	17.5	10.7	14.5	36	15.5	8.7	12.0	36				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	43	37	41	12	47	42	44	12				
蒸発残留物	136	107	117	12	139	96	120	12				
陰イオン界面活性剤	0.10	<0.01	0.03	36	0.07	<0.01	0.03	36				
1,1,1-トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	12	<0.030	<0.030	<0.030	12				
フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	4.1	1.7	2.7	36	4.4	2.2	2.9	36				
pH値	7.4	7.0	7.2	36	7.4	6.8	7.1	36				
味			0	36			0	36				
臭気			0	36			0	36				
色度	1	<1	<1	36	1	0	0	36				
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	36	0.0	0.0	0.0	36				
アルミニウム	0.04	<0.01	0.02	12	0.06	<0.01	0.02	12				
残留塩素	1.0	0.2	0.7	36	0.7	0.3	0.6	36				
2-メチルイソボルネオール	<0.000020	<0.000020	<0.000020	4	<0.000020	<0.000020	<0.000020	4				
ジェオスミン	<0.000020	<0.000020	<0.000020	4	<0.000020	<0.000020	<0.000020	4				
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	36	<1	<1	<1	36				
遊離炭酸	6.2	2.1	4.6	36	6.6	1.8	4.3	36				
ランゲリア指数(腐食性)	-1.5	-1.9	-1.7	12	-1.6	-2.1	-1.8	12				
水温	27.0	6.5	17.1	36	28.0	4.5	18.0	36				
アンモニア性窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度												
全有機炭素(TOC)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検 査 項 目	[事業主体名] 34 - 019 広島県 福山市 [浄水場名] 広島県受水 [水源名] 棕梨ダム(沼田川水系) [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法]					[事業主体名] 34 - 019 広島県 福山市 [浄水場名] 福田浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・マンガン接触ろ過					[事業主体名] 34 - 019 広島県 福山市 [浄水場名] 熊野浄水場 [水源名] 熊野ダム(芦田川水系) [原水の種類] ダム直接 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・後塩素処理・マンガン接触ろ過				
	[1日平均浄水量] 3,430(㎥) 浄水					[1日平均浄水量] 5,533(㎥) 浄水					[1日平均浄水量] 1,192(㎥) 浄水				
	最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数	
一般細菌	1	0	0	24		2	0	0	24		4	0	0	36	
大腸菌群(定量試験)			0	24				0	24				0	36	
大腸菌群(定性試験)	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12	
カドミウム	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12		<0.00001	<0.00001	<0.00001	12		<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	
水銀	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12	
セレン	0.001	<0.001	<0.001	12		0.007	<0.001	0.002	12		0.009	<0.001	0.004	12	
鉛	0.001	<0.001	<0.001	12		0.001	<0.001	<0.001	12		0.001	<0.001	<0.001	12	
ヒ素	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12	
六価クロム	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12	
シアン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.90	0.47	0.70	24		1.24	0.62	0.85	24		1.22	0.23	0.54	36	
フッ素	0.16	0.09	0.12	12		0.30	0.22	0.27	12		0.13	0.09	0.11	12	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	12		<0.0004	<0.0004	<0.0004	12		<0.0004	<0.0004	<0.0004	12	
1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	12		<0.002	<0.002	<0.002	12		<0.002	<0.002	<0.002	12	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	12		<0.002	<0.002	<0.002	12		<0.002	<0.002	<0.002	12	
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	12		<0.004	<0.004	<0.004	12		<0.004	<0.004	<0.004	12	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12	
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	12		<0.0006	<0.0006	<0.0006	12		<0.0006	<0.0006	<0.0006	12	
トリクロロエチレン	<0.003	<0.003	<0.003	12		<0.003	<0.003	<0.003	12		<0.003	<0.003	<0.003	12	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12	
クロロホルム	0.037	0.002	0.012	12		0.003	0.001	0.002	12		0.030	0.008	0.019	12	
ジブロモクロロメタン	0.005	0.001	0.003	12		0.004	0.002	0.003	12		0.004	0.002	0.003	12	
ブロモジクロロメタン	0.009	0.002	0.006	12		0.004	0.001	0.003	12		0.013	0.006	0.010	12	
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	12		0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12	
総トリハロメタン	0.047	0.006	0.020	12		0.012	0.004	0.008	12		0.046	0.016	0.032	12	
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	
シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12		<0.0003	<0.0003	<0.0003	12		<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	
チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	12		<0.0006	<0.0006	<0.0006	12		<0.0006	<0.0006	<0.0006	12	
チオベンカルブ	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12	
亜鉛	<0.01	<0.01	<0.01	12		0.03	<0.01	<0.01	12		<0.01	<0.01	<0.01	12	
鉄	0.04	0.01	0.02	24		0.04	0.01	0.02	24		0.07	0.01	0.04	36	
銅	<0.01	<0.01	<0.01	12		0.05	<0.01	0.01	12		<0.01	<0.01	<0.01	12	
ナトリウム	13.2	8.0	10.5	12		16.7	12.6	13.9	12		13.4	12.0	12.7	12	
マンガン	0.005	<0.001	<0.001	24		0.002	<0.001	<0.001	24		0.009	<0.001	0.001	36	
塩素イオン	14.9	7.4	11.1	24		14.1	8.9	10.7	24		19.1	13.5	15.7	36	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	37	27	33	12		48	38	42	12		58	41	46	12	
蒸発残留物	96	64	85	12		127	92	109	12		121	92	105	12	
陰イオン界面活性剤	0.03	<0.01	<0.01	12		0.02	<0.01	<0.01	12		0.02	<0.01	<0.01	12	
1,1,1-トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	12		<0.030	<0.030	<0.030	12		<0.030	<0.030	<0.030	12	
フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	12		<0.005	<0.005	<0.005	12		<0.005	<0.005	<0.005	12	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3.8	1.4	2.3	24		2.5	0.9	1.7	24		3.8	2.2	3.1	36	
pH値	7.7	7.3	7.5	24		7.1	6.8	7.0	24		7.8	7.3	7.5	36	
味		0	0	24			0	0	24			0	0	36	
臭気		0	0	24			0	0	24			0	0	36	
色度	1	<1	<1	24		1	<1	<1	24		2	0	0	36	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	24		<0.1	<0.1	<0.1	24		0.0	0.0	0.0	36	
アルミニウム	0.08	<0.01	0.03	12		0.02	<0.01	<0.01	12		0.04	0.02	0.03	12	
残留塩素	0.7	0.3	0.5	24		0.8	0.4	0.7	24		1.0	0.1	0.6	36	
2-メチルイソボルネオール	<0.000020	<0.000020	<0.000020	4		<0.000020	<0.000020	<0.000020	4		<0.000020	<0.000020	<0.000020	4	
ジェオスミン	<0.000020	<0.000020	<0.000020	4		<0.000020	<0.000020	<0.000020	4		<0.000020	<0.000020	<0.000020	4	
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	24		<1	<1	<1	24		<1	<1	<1	36	
遊離炭酸	3.6	1.1	2.4	24		12.2	4.6	8.1	24		3.9	1.0	2.2	36	
ランゲリア指数(腐食性)	-1.2	-1.8	-1.5	12		-1.7	-2.0	-1.8	12		-1.2	-1.7	-1.5	12	
水温	28.4	6.7	17.2	24		28.4	7.5	17.6	24		27.5	5.0	17.1	36	
アンモニア性窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度															
全有機炭素(TOC)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検 査 項 目	[事業主体名] 34 - 019 広島県 福山市 [浄水場名] 戸手浄水場 [水源名] 芦田川(伏流水)および浅井戸 [原水の種類] 伏流水・浅井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ					[事業主体名] 34 - 019 広島県 福山市 [浄水場名] 渡上浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ					[事業主体名] 34 - 021 広島県 本郷町 [浄水場名] 麓浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ				
	[1日平均浄水量] 1,875(㎡) 浄水					[1日平均浄水量] 35(㎡) 浄水					[1日平均浄水量] 2,277(㎡) 浄水				
	最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数	
一般細菌	1	0	0	24		2	0	1	4		0	0	0	12	
大腸菌群(定量試験)													0.0	1	
大腸菌群(定性試験)			0	24				0	4						
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001			1	
水銀	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12		<0.00001	<0.00001	<0.00001	2		<0.00005			1	
セレン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001			1	
鉛	0.007	0.001	0.001	12		0.004	<0.001	0.002	2		<0.001			1	
ヒ素	0.001	<0.001	<0.001	12		0.002	0.002	0.002	2		<0.001			1	
六価クロム	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001			1	
シアン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001			1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	3.96	1.85	2.73	24		4.29	2.50	3.16	4		0.87	0.42	0.69	12	
フッ素	0.21	0.15	0.17	12		0.20	0.16	0.18	2				0.17	1	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				<0.0001	1	
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	12		<0.0004	<0.0004	<0.0004	2				<0.0001	1	
1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	12		<0.002	<0.002	<0.002	2				<0.001	1	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	12		<0.002	<0.002	<0.002	2				<0.001	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	12		<0.004	<0.004	<0.004	2				<0.001	1	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1	
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	12		<0.0006	<0.0006	<0.0006	2				<0.0001	1	
トリクロロエチレン	<0.003	<0.003	<0.003	12		<0.003	<0.003	<0.003	2				<0.001	1	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1	
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1	
ジブロモクロロメタン	0.002	<0.001	<0.001	12		0.002	0.001	0.002	2				0.003	1	
ブロモジクロロメタン	0.001	<0.001	<0.001	12		0.001	0.001	0.001	2				0.002	1	
ブロモホルム	0.001	<0.001	<0.001	12		0.001	<0.001	<0.001	2				0.001	1	
総トリハロメタン	0.004	0.001	0.003	12		0.004	0.002	0.003	2				0.007	1	
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				<0.0001	1	
シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12		<0.0003	<0.0003	<0.0003	2				<0.0001	1	
チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	12		<0.0006	<0.0006	<0.0006	2				<0.0005	1	
チオベンカルブ	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1	
亜鉛	0.01	<0.01	<0.01	12		<0.01	<0.01	<0.01	2				<0.01	1	
鉄	0.06	0.01	0.04	24		0.03	0.01	0.02	4				<0.01	1	
銅	0.03	<0.01	<0.01	12		0.01	<0.01	0.01	2				0.01	1	
ナトリウム	35.6	28.8	31.8	12		86.8	35.4	61.1	2				7.0	1	
マンガン	0.010	0.002	0.006	24		0.002	0.001	0.002	4				<0.001	1	
塩素イオン	15.7	12.4	14.0	24		13.5	10.7	12.1	4		11.0	4.9	8.4	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100	84	92	12		69	64	66	2		37	29	33	12	
蒸発残留物	276	218	249	12		380	378	379	2				81	1	
陰イオン界面活性剤	0.03	<0.01	<0.01	12		0.01	0.01	0.01	2				<0.02	1	
1,1,1-トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	12		<0.030	<0.030	<0.030	2				<0.001	1	
フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	12		<0.005	<0.005	<0.005	2				<0.005	1	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.8	0.8	1.3	24		2.7	1.3	2.0	4		1.0	0.2	0.7	12	
pH値	7.0	6.5	6.7	24		7.0	6.7	6.8	4		7.0	6.7	6.9	12	
味			0	24				0	4				0	12	
臭気			0	24				0	4				0	12	
色度	2	<1	<1	24		1	<1	<1	4		<1	<1	<1	12	
濁度	0.1	<0.1	<0.1	24		<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	12	
アルミニウム	<0.01	<0.01	<0.01	12		<0.01	<0.01	<0.01	2						
残留塩素	0.7	0.3	0.6	24		0.3	0.2	0.3	4		0.5	0.3	0.4	12	
2-メチルイソボルネオール	<0.000020	<0.000020	<0.000020	4				<0.000020	1						
ジェオスミン	<0.000020	<0.000020	<0.000020	4				<0.000020	1						
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	4		<1	<1	<1	4						
遊離炭酸	22.0	11.6	16.4	24		15.1	8.4	12.2	4						
ランゲリア指数(腐食性)	-1.5	-1.8	-1.7	12		-1.7	-1.9	-1.8	2						
水温	21.7	7.0	17.3	24		16.2	15.8	16.0	4		23.4	8.6	16.2	12	
アンモニア性窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度															
全有機炭素(TOC)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検 査 項 目	[事業主体名] 34 - 021 広島県 本郷町 [浄水場名] 片山浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 前塩素処理・後塩素処理・マンガン接触ろ過・アルカリ剤処理					[事業主体名] 34 - 021 広島県 本郷町 [浄水場名] 川西浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 前塩素処理・後塩素処理・マンガン接触ろ過・アルカリ剤処理					[事業主体名] 34 - 023 広島県 安芸津町 [浄水場名] 三津浄水場 [水源名] 三津大川・広島県用水 [原水の種類] 伏流水・浄水受水 [浄水処理方法] 緩速ろ過				
	[1日平均浄水量] 1,601(㎡) 浄水					[1日平均浄水量] 472(㎡) 浄水					[1日平均浄水量] 1,619(㎡) 浄水				
	最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数	
一般細菌	0	0	0	12		0	0	0	12		0	0	0	34	
大腸菌群(定量試験)			0.0	1				0.0	1				0	33	
大腸菌群(定性試験)													<0.001	1	
カドミウム			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
水銀			<0.00005	1				<0.00005	1				<0.00005	1	
セレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
鉛			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
ヒ素			<0.001	1				<0.001	1				0.002	1	
六価クロム			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
シアン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.88	0.43	0.69	12		1.90	0.67	1.17	12		1.20	0.45	0.77	34	
フッ素			0.15	1				0.15	1				0.12	1	
四塩化炭素			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
1,2-ジクロロエタン			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
1,1-ジクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
ジクロロメタン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
テトラクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
1,1,2-トリクロロエタン			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
トリクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
ベンゼン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
クロロホルム			0.001	1				0.008	1				0.008	1	
ジブロモクロロメタン			0.004	1				0.007	1				0.003	1	
ブロモジクロロメタン			0.003	1				0.007	1				0.006	1	
ブロモホルム			0.008	1				0.001	1				0.001	1	
総トリハロメタン			0.016	1				0.023	1				0.017	1	
1,3-ジクロロプロペン			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
シマジン			<0.0001	1				<0.0001	1				0.0001	1	
チウラム			<0.0005	1				<0.0005	1				<0.0005	1	
チオベンカルブ			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
亜鉛			<0.01	1				<0.01	1				0.01	1	
鉄			<0.01	1				<0.01	1				<0.01	1	
銅			0.01	1				<0.01	1				0.01	1	
ナトリウム			7.0	1				8.0	1				5.3	1	
マンガン			<0.001	1				<0.001	1				0.001	1	
塩素イオン	10.0	4.8	8.4	12		13.0	9.3	11.8	12		8.4	4.5	6.6	34	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	43	29	35	12		97	73	83	12		53	22	37	34	
蒸発残留物			80	1				140	1				76	1	
陰イオン界面活性剤			<0.02	1				<0.02	1				<0.02	1	
1,1,1-トリクロロエタン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
フェノール類			<0.005	1				<0.005	1				<0.005	1	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.2	0.4	0.8	12		1.3	0.2	0.8	12		1.7	0.6	1.0	34	
pH値	7.0	6.7	6.8	12		7.4	7.0	7.2	12		7.9	6.9	7.3	34	
味			0	12				0	12				0	34	
臭気			0	12				0	12				0	34	
色度	<1	<1	<1	12		<1	<1	<1	12		<1	<1	<1	34	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12		<0.1	<0.1	<0.1	12		<0.1	<0.1	<0.1	34	
アルミニウム															
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12		0.4	0.2	0.3	12		0.6	0.1	0.5	533	
2-メチルイソボルネオール															
ジェオスミン															
臭気強度(TON)															
遊離炭酸															
ランゲリア指数(腐食性)															
水温	24.5	9.8	17.3	12		26.3	5.9	17.6	12		31.0	3.0	16.9	559	
アンモニア性窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度															
全有機炭素(TOC)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検 査 項 目	[事業主体名] 34 - 023 広島県 安芸津町 [浄水場名] 木谷浄水場 [水源名] 木谷郷川 [原水の種類] 伏流水 [浄水処理方法] 緩速ろ過					[事業主体名] 34 - 023 広島県 安芸津町 [浄水場名] 風早配水池 [水源名] 広島県用水 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法] 消毒のみ					[事業主体名] 34 - 024 広島県 沼隈町 [浄水場名] 山南浄水場 [水源名] 八日谷ダム [原水の種類] ダム直接 [浄水処理方法] 前塩素処理・二段凝集処理・急速ろ過・緩速ろ過・後塩素処理				
	[1日平均浄水量] 589(㎡) 浄水					[1日平均浄水量] 1,866(㎡) 浄水					[1日平均浄水量] 0(㎡) 休止中				
	最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数	
一般細菌	0	0	0	23		0	0	0	23						
大腸菌群(定量試験)															
大腸菌群(定性試験)			0	11				0	22						
カドミウム			<0.001	1				<0.001	1						
水銀			<0.00005	1				<0.00005	1						
セレン			<0.001	1				<0.001	1						
鉛			<0.001	1				<0.001	1						
ヒ素			<0.001	1				<0.001	1						
六価クロム			<0.001	1				<0.001	1						
シアン			<0.001	1				<0.001	1						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	2.40	0.99	1.46	23		0.72	0.24	0.47	23						
フッ素			0.12	1				0.07	1						
四塩化炭素			<0.0001	1				<0.0001	1						
1,2-ジクロロエタン			<0.0001	1				<0.0001	1						
1,1-ジクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1						
ジクロロメタン			<0.001	1				<0.001	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1						
テトラクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1						
1,1,2-トリクロロエタン			<0.0001	1				<0.0001	1						
トリクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1						
ベンゼン			<0.001	1				<0.001	1						
クロロホルム			0.003	1				0.015	1						
ジブロモクロロメタン			0.004	1				0.004	1						
ブロモジクロロメタン			0.005	1				0.010	1						
ブロモホルム			0.001	1				0.001	1						
総トリハロメタン			0.013	1				0.029	1						
1,3-ジクロロプロペン			<0.0001	1				<0.0001	1						
シマジン			<0.0001	1				<0.0001	1						
チウラム			<0.0005	1				<0.0005	1						
チオベンカルブ			<0.001	1				<0.001	1						
亜鉛			0.01	1				0.01	1						
鉄			<0.01	1				<0.01	1						
銅			0.01	1				0.01	1						
ナトリウム			9.0	1				5.2	1						
マンガン			<0.001	1				<0.001	1						
塩素イオン	14.0	6.5	10.4	23		16.0	5.4	10.1	23						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	130	74	89	23		34	18	24	23						
蒸発残留物			160	1				54	1						
陰イオン界面活性剤			<0.02	1				<0.02	1						
1,1,1-トリクロロエタン			<0.001	1				<0.001	1						
フェノール類			<0.005	1				<0.005	1						
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.1	0.5	0.7	23		1.8	0.7	1.0	23						
pH値	7.6	6.8	7.1	23		7.5	6.9	7.1	23						
味			0	23				0	23						
臭気			0	23				0	23						
色度	<1	<1	<1	23		<1	<1	<1	23						
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	23		<0.1	<0.1	<0.1	23						
アルミニウム															
残留塩素	0.6	0.1	0.4	262		0.7	0.3	0.5	256						
2-メチルイソボルネオール															
ジェオスミン															
臭気強度(TON)															
遊離炭酸															
ランゲリア指数(腐食性)															
水温	31.0	3.0	16.3	279		31.0	5.0	17.3	275						
アンモニア性窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度															
全有機炭素(TOC)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検 査 項 目	[事業主体名] 34 - 024 広島県 沼隈町 [浄水場名] 大越受水場 [水源名] 沼田川泉用水 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法] 消毒のみ					[事業主体名] 34 - 026 広島県 瀬戸田町 [浄水場名] 中野浄水場 [水源名] 湖沼水 [原水の種類] 湖水 [浄水処理方法] 急速ろ過・緩速ろ過・後塩素処理					[事業主体名] 34 - 026 広島県 瀬戸田町 [浄水場名] 林受水場 [水源名] 県用水 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法] 消毒のみ				
	[1日平均浄水量] 4,595(㎡) 浄水					[1日平均浄水量] 393(㎡) 浄水					[1日平均浄水量] 2,254(㎡) 浄水				
	最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数	
一般細菌	0	0	0	12		0	0	0	12		0	0	0	12	
大腸菌群(定量試験)	0.0	0.0	0.0	12		0.0	0.0	0.0	12						
大腸菌群(定性試験)											0			12	
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	12				<0.001	1		<0.001			1	
水銀	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12				<0.00005	1		<0.00005			1	
セレン	<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1		<0.001			1	
鉛	0.003	<0.001	0.001	12				<0.005	1		<0.001			1	
ヒ素	<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1		<0.001			1	
六価クロム	0.000	0.000	0.000	12				<0.001	1		<0.001			1	
シアン	<0.001	<0.001	<0.001	12				<0.001	1		<0.001			1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.44	0.32	0.74	12		1.80	0.45	1.07	12		0.88	0.41	0.69	12	
フッ素	0.15	0.07	0.09	12				0.43	1				0.18	1	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12				<0.0001	1				<0.0001	1	
1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12				<0.0001	1				<0.0001	1	
1,1-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12				<0.001	1				<0.001	1	
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	12				<0.001	1				<0.001	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12				<0.001	1				<0.001	1	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12				<0.001	1				<0.001	1	
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12				<0.0001	1				<0.0001	1	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12				<0.001	1				<0.001	1	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	12				<0.001	1				<0.001	1	
クロロホルム	0.026	0.002	0.011	12				<0.001	1				0.017	1	
ジブロモクロロメタン	0.004	0.001	0.002	12				<0.001	1				0.003	1	
ブロモジクロロメタン	0.010	<0.001	0.005	12				<0.001	1				0.003	1	
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	12				<0.001	1				<0.001	1	
総トリハロメタン	0.038	0.007	0.019	12				0.002	1				0.028	1	
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12				<0.0001	1				<0.0001	1	
シマジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12				<0.0001	1				<0.0001	1	
チウラム	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12				<0.0005	1				<0.0005	1	
チオベンカルブ	<0.001	<0.001	<0.001	12				0.001	1				<0.001	1	
亜鉛	0.10	<0.01	0.01	12				<0.01	1				<0.01	1	
鉄	<0.03	<0.03	<0.03	12				<0.01	1				<0.01	1	
銅	<0.01	<0.01	<0.01	12				<0.01	1				<0.01	1	
ナトリウム			8.2	1				10.0	1				7.0	1	
マンガン	0.002	0.001	0.001	12				<0.001	1				<0.001	1	
塩素イオン	11.4	7.8	8.9	12		16.0	11.0	12.9	12		10.0	7.0	8.0	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	46	29	36	12		59	43	49	12		37	24	32	12	
蒸発残留物	94	55	71	12				95	1				90	1	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	12				<0.02	1				<0.02	1	
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	12				<0.001	1				<0.001	1	
フェノール類			0.005	1				<0.005	1				<0.005	1	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3.7	1.3	2.8	12		3.1	1.6	2.2	12		4.0	1.2	2.1	12	
pH値	7.6	7.2	7.4	12		7.2	6.9	7.0	12		7.3	7.0	7.1	12	
味		0	0	12				0	12				0	12	
臭気		0	0	12				0	12				0	12	
色度	<1	<1	<1	12		<1	<1	<1	12		<1	<1	<1	12	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12		<0.1	<0.1	<0.1	12		<0.1	<0.1	<0.1	12	
アルミニウム															
残留塩素	0.8	0.5	0.6	366		1.0	0.6	0.8	12		1.0	0.6	0.8	12	
2-メチルイソボルネオール															
ジェオスミン															
臭気強度(TON)															
遊離炭酸															
ランゲリア指数(腐食性)															
水温	28.6	8.2	18.2	12		22.8	5.9	15.1	12		26.7	6.4	15.7	12	
アンモニア性窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度															
全有機炭素(TOC)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検 査 項 目	[事業主体名] 34 - 027 広島県 尾道市 [浄水場名] 長江浄水場 [水源名] 久山田貯水池 [原水の種類] ダム直接 [浄水処理方法] 緩速ろ過・後塩素処理					[事業主体名] 34 - 028 広島県 三原市 [浄水場名] 中之町水源地 [水源名] 浅井戸水 [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ					[事業主体名] 34 - 028 広島県 三原市 [浄水場名] 宮浦浄水場 [水源名] 沼田川(伏流水) [原水の種類] 伏流水 [浄水処理方法] 緩速ろ過・後塩素処理				
	[1日平均浄水量] 3,213(㎥) 浄水					[1日平均浄水量] 2,781(㎥) 浄水					[1日平均浄水量] 6,251(㎥) 浄水				
	最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数	
一般細菌	0	0	0	12		1	0	0	12		1	0	0	12	
大腸菌群(定量試験)															
大腸菌群(定性試験)			0	12				0	12				0	12	
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12	
水銀	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12		<0.00005	<0.00005	<0.00005	12		<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	
セレン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12	
鉛	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12	
ヒ素	<0.001	<0.001	<0.001	12		0.003	0.002	0.002	12		0.001	<0.001	<0.001	12	
六価クロム	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12	
シアン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.02	0.13	0.44	12		3.15	1.44	2.34	12		0.98	0.48	0.67	12	
フッ素	0.10	0.06	0.08	12		0.38	0.23	0.28	12		0.14	0.08	0.11	12	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
1,1-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
クロロホルム	0.012	0.002	0.007	12		<0.001	<0.001	<0.001	2		0.002	<0.001	0.001	2	
ジブromクロロメタン	0.002	<0.001	0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ブromジクロロメタン	0.004	0.002	0.003	12		<0.001	<0.001	<0.001	2		0.002	0.001	0.002	2	
ブromホルム	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
総トリハロメタン	0.017	0.007	0.011	12		<0.001	<0.001	<0.001	2		0.005	0.003	0.004	2	
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
シマジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
チウラム	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
チオベンカルブ	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
亜鉛	<0.01	<0.01	<0.01	12		0.04	0.02	0.03	12		<0.01	<0.01	<0.01	12	
鉄	<0.01	<0.01	<0.01	12		0.01	<0.01	<0.01	12		0.02	<0.01	<0.01	12	
銅	<0.01	<0.01	<0.01	12		<0.01	<0.01	<0.01	12		<0.01	<0.01	<0.01	12	
ナトリウム	15.0	4.5	9.6	12		14.6	10.0	11.9	12		13.2	7.7	10.3	12	
マンガン	0.002	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		0.011	<0.001	0.003	12	
塩素イオン	8.4	4.8	6.8	12		14.9	8.5	11.3	12		15.6	7.7	10.9	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	44	23	34	12		44	35	40	12		37	28	34	12	
蒸発残留物	93	44	67	12		135	81	110	12		100	69	87	12	
陰イオン界面活性剤	0.01	<0.01	<0.01	12		<0.02	<0.02	<0.02	12		<0.02	<0.02	<0.02	12	
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	12		<0.005	<0.005	<0.005	12		<0.005	<0.005	<0.005	12	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	4.4	2.3	3.2	12		0.9	0.5	0.7	12		2.6	1.7	2.0	12	
pH値	7.4	6.9	7.1	12		7.2	6.4	6.6	63		7.8	7.0	7.4	246	
味			0	12				0	63				0	246	
臭気			0	12				0	63				0	246	
色度	<1	<1	<1	12		<1	<1	<1	63		2	<1	<1	246	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12		<0.1	<0.1	<0.1	63		<0.1	<0.1	<0.1	246	
アルミニウム	0.12	<0.01	<0.01	12		0.05	0.01	0.02	4		0.04	0.02	0.03	4	
残留塩素	1.2	0.7	0.9	12		1.0	0.4	0.7	63		1.4	0.5	1.0	246	
2-メチルイソボルネオール															
ジェオスミン															
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	12											
遊離炭酸						16.7	7.9	13.4	4		3.9	3.1	3.5	4	
ランゲリア指数(腐食性)						-2.2	-2.7	-2.4	4		-1.4	-2.1	-1.8	4	
水温	29.5	7.0	18.5	12		21.0	14.5	17.8	12		28.1	6.2	17.1	12	
アンモニア性窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度															
全有機炭素(TOC)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検 査 項 目	[事業主体名] 34 - 028 広島県 三原市 [浄水場名] 宮浦浄水場 [水源名] 沼田川(表流水) [原水の種類] ダム放流 [浄水処理方法] 急速ろ過・後塩素処理				[事業主体名] 34 - 028 広島県 三原市 [浄水場名] 西野浄水場 [水源名] 沼田川(伏流水) [原水の種類] 伏流水 [浄水処理方法] 緩速ろ過・後塩素処理				[事業主体名] 34 - 029 広島県 川尻町 [浄水場名] 寺田浄水場 [水源名] 第5水源 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法] 緩速ろ過・後塩素処理			
	[1日平均浄水量] 10,054(㎥) 浄水				[1日平均浄水量] 2,649(㎥) 浄水				[1日平均浄水量] 0(㎥) 休止中			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌	1	0	0	12			0	1				
大腸菌群(定量試験)												
大腸菌群(定性試験)			0	12			0	1				
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	12			<0.001	1				
水銀	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12			<0.00005	1				
セレン	<0.001	<0.001	<0.001	12			<0.001	1				
鉛	<0.001	<0.001	<0.001	12			<0.001	1				
ヒ素	0.001	<0.001	<0.001	12			<0.001	1				
六価クロム	<0.001	<0.001	<0.001	12			<0.001	1				
シアン	<0.001	<0.001	<0.001	12			<0.001	1				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.98	0.48	0.67	12			0.97	1				
フッ素	0.14	0.08	0.11	12			0.14	1				
四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2			<0.0001	1				
1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2			<0.0001	1				
1,1-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1				
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1				
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1				
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1				
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2			<0.0001	1				
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1				
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1				
クロロホルム	0.002	<0.001	0.001	2			0.002	1				
ジブロモクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	2			0.003	1				
ブロモジクロロメタン	0.002	0.001	0.002	2			0.003	1				
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1				
総トリハロメタン	0.005	0.003	0.004	2			0.007	1				
1,3-ジクロロプロペン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2			<0.0001	1				
シマジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2			<0.0001	1				
チウラム	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2			<0.0005	1				
チオベンカルブ	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1				
亜鉛	<0.01	<0.01	<0.01	12			<0.01	1				
鉄	0.02	<0.01	<0.01	12			<0.01	1				
銅	<0.01	<0.01	<0.01	12			<0.01	1				
ナトリウム	13.2	7.7	10.3	12			14.0	1				
マンガン	0.011	<0.001	0.003	12			<0.001	1				
塩素イオン	15.6	7.7	10.9	12			13.0	1				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	37	28	34	12			41	1				
蒸発残留物	100	69	87	12			100	1				
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	12			<0.02	1				
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1				
フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	12			<0.005	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	2.6	1.7	2.0	12			1.3	1				
pH値	7.8	7.0	7.4	246	7.7	7.3	7.6	16				
味			0	246			0	16				
臭気			0	246			0	16				
色度	2	<1	<1	246	<1	<1	<1	16				
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	246	<0.1	<0.1	<0.1	16				
アルミニウム	0.04	0.02	0.03	4								
残留塩素	1.4	0.5	1.0	246	1.2	0.8	1.0	16				
2-メチルイソボルネオール												
ジェオスミン												
臭気強度(TON)												
遊離炭酸	3.9	3.1	3.5	4								
ランゲリア指数(腐食性)	-1.4	-2.1	-1.8	4								
水温	28.1	6.2	17.1	12			8.5	1				
アンモニア性窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度												
全有機炭素(TOC)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検 査 項 目	[事業主体名] 34 - 029 広島県 川尻町 [浄水場名] 寺田浄水場 [水源名] 第6水源 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法] 緩速ろ過・後塩素処理					[事業主体名] 34 - 029 広島県 川尻町 [浄水場名] 才野谷受水 [水源名] 広島県用水呉市浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法] その他の浄水処理					[事業主体名] 34 - 029 広島県 川尻町 [浄水場名] 上畑第2配水地 [水源名] No1水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ・前塩素処理				
	[1日平均浄水量] 0(m ³) 休止中					[1日平均浄水量] 2,154(m ³) 浄水					[1日平均浄水量] 13(m ³) 浄水				
	最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数	
一般細菌						0	0	0	12		0	0	0	12	
大腸菌群(定量試験)						0.0	0.0	0.0	12		0.0	0.0	0.0	12	
大腸菌群(定性試験)															
カドミウム								<0.001	1				<0.001	1	
水銀								<0.00005	1				<0.00005	1	
セレン								<0.002	1				<0.002	1	
鉛								<0.001	1				<0.001	1	
ヒ素								<0.002	1				<0.002	1	
六価クロム								<0.001	1				<0.001	1	
シアン								<0.001	1				<0.001	1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素						0.57	0.31	0.46	12		0.60	0.32	0.47	12	
フッ素						0.10	0.04	0.07	12		0.12	0.04	0.07	12	
四塩化炭素								<0.0001	1				<0.0001	1	
1,2-ジクロロエタン								<0.0001	1				<0.0001	1	
1,1-ジクロロエチレン								<0.001	1				<0.001	1	
ジクロロメタン								<0.001	1				<0.001	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン								<0.001	1				<0.001	1	
テトラクロロエチレン								<0.001	1				<0.001	1	
1,1,2-トリクロロエタン								<0.0001	1				<0.0001	1	
トリクロロエチレン								<0.001	1				<0.001	1	
ベンゼン								<0.001	1				<0.001	1	
クロロホルム								0.007	1				0.010	1	
ジブロモクロロメタン								0.003	1				0.004	1	
ブロモジクロロメタン								0.005	1				0.007	1	
ブロモホルム								<0.001	1				<0.001	1	
総トリハロメタン								0.015	1				0.021	1	
1,3-ジクロロプロペン								<0.0001	1				<0.0001	1	
シマジン								<0.0001	1				<0.0001	1	
チウラム								<0.0005	1				<0.0005	1	
チオベンカルブ								<0.001	1				<0.001	1	
亜鉛								<0.01	1				<0.01	1	
鉄								0.02	1				0.02	1	
銅								<0.01	1				<0.01	1	
ナトリウム						9.4	5.9	7.0	12		9.5	6.4	7.8	12	
マンガン								<0.001	1				<0.001	1	
塩素イオン						12.8	7.6	8.7	12		11.5	7.9	9.1	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)						29	16	23	12		31	16	24	12	
蒸発残留物								51	1				51	1	
陰イオン界面活性剤								<0.02	1				<0.02	1	
1,1,1-トリクロロエタン								<0.001	1				<0.001	1	
フェノール類								<0.005	1				<0.005	1	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)						1.5	0.6	0.9	12		1.1	0.6	0.8	12	
pH値						7.1	6.8	7.0	12		7.0	6.8	6.9	12	
味								0	12				0	12	
臭気								0	12				0	12	
色度						1	<1	<1	12		1	<1	<1	12	
濁度						<0.1	<0.1	<0.1	12		<0.1	<0.1	<0.1	12	
アルミニウム								0.02	1				0.03	1	
残留塩素						0.5	0.1	0.4	12		0.6	0.4	0.5	12	
2-メチルイソボルネオール															
ジェオスミン															
臭気強度(TON)															
遊離炭酸															
ランゲリア指数(腐食性)															
水温						28.0	9.0	18.4	12		32.3	8.0	19.2	12	
アンモニア性窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度															
全有機炭素(TOC)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検 査 項 目	[事業主体名] 34 - 030 広島県 音戸町 [浄水場名] 藤脇(県用水) [水源名] 浄水 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法] 消毒のみ					[事業主体名] 34 - 030 広島県 音戸町 [浄水場名] 新城平(呉分水) [水源名] 浄水 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法] 消毒のみ					[事業主体名] 34 - 031 広島県 竹原市 [浄水場名] 末友水源 [水源名] 地方・末友水源 [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ				
	[1日平均浄水量] 1,705(㎡) 浄水					[1日平均浄水量] 2,227(㎡) 浄水					[1日平均浄水量] 616(㎡) 浄水				
	最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数	
一般細菌	0	0	0	24		0	0	0	36		0	0	0	12	
大腸菌群(定量試験)	0.0	0.0	0.0	24		0.0	0.0	0.0	36						
大腸菌群(定性試験)											0			12	
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001			1	
水銀	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2		<0.00005			1	
セレン	0.003	<0.002	<0.002	2		<0.002	<0.002	<0.002	2		<0.001			1	
鉛	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001			1	
ヒ素	<0.002	<0.002	<0.002	2		<0.002	<0.002	<0.002	2		<0.001			1	
六価クロム	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001			1	
シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001			1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.58	0.34	0.44	24		0.72	0.37	0.52	36		3.50	1.50	2.40	12	
フッ素	0.11	0.06	0.08	6		0.14	0.06	0.09	6				0.41	1	
四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		<0.0001			1	
1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		<0.0001			1	
1,1-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001			1	
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	2		0.001	0.001	0.001	2		<0.001			1	
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001			1	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001			1	
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		<0.0001			1	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001			1	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001			1	
クロロホルム	0.014	0.007	0.010	2		0.023	0.011	0.017	2		0.001			1	
ジブロモクロロメタン	0.005	0.005	0.005	2		0.003	0.003	0.003	2		0.002			1	
ブロモジクロロメタン	0.009	0.007	0.008	2		0.008	0.006	0.007	2		0.002			1	
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		0.001			1	
総トリハロメタン	0.028	0.020	0.024	2		0.034	0.020	0.027	2		0.004			1	
1,3-ジクロロプロペン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		<0.0001			1	
シマジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		<0.0001			1	
チウラム	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		<0.0005			1	
チオベンカルブ	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001			1	
亜鉛	<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01			1	
鉄	0.03	0.01	0.02	2		0.08	0.03	0.06	2		0.03			1	
銅	<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01			1	
ナトリウム	8.6	6.7	7.6	6		8.9	7.0	8.0	6		18.0			1	
マンガン	<0.001	<0.001	<0.001	2		0.002	<0.001	<0.001	2		<0.001			1	
塩素イオン	10.7	7.4	8.5	24		13.0	6.6	8.9	36		11.0	7.5	9.5	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	26	16	21	24		48	16	30	36		54	38	43	12	
蒸発残留物	49	48	49	2		67	59	63	2				99	1	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2		<0.02	<0.02	<0.02	2		<0.02			1	
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001			1	
フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	2		<0.005	<0.005	<0.005	2		<0.005			1	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.3	0.6	0.9	24		2.4	0.6	0.9	36		1.3	0.4	0.8	12	
pH値	7.4	6.9	7.1	24		7.2	6.8	7.0	36		7.0	6.3	6.5	12	
味		0		24			0		36			0		12	
臭気		0		24			0		36			0		12	
色度	1	<1	<1	24		1	<1	<1	36		<1	<1	<1	12	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	24		0.1	<0.1	<0.1	36		<0.1	<0.1	<0.1	12	
アルミニウム															
残留塩素	0.5	0.3	0.4	24		0.6	0.4	0.5	270				0.4	1	
2-メチルイソボルネオール															
ジェオスミン															
臭気強度(TON)															
遊離炭酸															
ランゲリア指数(腐食性)															
水温	28.3	9.5	18.6	24		27.5	7.2	17.0	270		25.7	10.6	18.3	12	
アンモニア性窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度															
全有機炭素(TOC)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検 査 項 目	[事業主体名] 34 - 031 広島県 竹原市 [浄水場名] 中通水源地 [水源名] 東上条・中通水源 [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ					[事業主体名] 34 - 031 広島県 竹原市 [浄水場名] 吉名水源地 [水源名] 吉名水源 [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ					[事業主体名] 34 - 031 広島県 竹原市 [浄水場名] 福田水源地 [水源名] 宮脇・堂沖水源 [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ				
	[1日平均浄水量] 5,398(㎡) 浄水					[1日平均浄水量] 152(㎡) 浄水					[1日平均浄水量] 629(㎡) 浄水				
	最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数	
一般細菌	0	0	0	12		0	0	0	12		0	0	0	12	
大腸菌群(定量試験)															
大腸菌群(定性試験)			0	12				0	12				0	12	
カドミウム			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
水銀			<0.00005	1				<0.00005	1				<0.00005	1	
セレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
鉛			0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
ヒ素			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
六価クロム			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
シアン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.10	0.66	0.90	12		5.90	3.50	4.20	12		2.40	0.70	1.70	12	
フッ素			0.24	1				0.31	1				0.39	1	
四塩化炭素			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
1,2-ジクロロエタン			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
1,1-ジクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
ジクロロメタン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
テトラクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
1,1,2-トリクロロエタン			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
トリクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
ベンゼン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
クロロホルム			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
ジブロモクロロメタン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
ブロモジクロロメタン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
ブロモホルム			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
総トリハロメタン			0.003	1				<0.003	1				<0.001	1	
1,3-ジクロロプロペン			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
シマジン			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
チウラム			<0.0005	1				<0.0005	1				<0.0005	1	
チオベンカルブ			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
亜鉛			<0.01	1				<0.01	1				<0.01	1	
鉄			<0.01	1				0.01	1				0.02	1	
銅			<0.01	1				<0.01	1				<0.01	1	
ナトリウム			14.0	1				21.0	1				20.0	1	
マンガン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
塩素イオン	9.9	7.1	8.6	12		39.0	13.0	15.9	12		11.0	7.4	9.3	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45	39	43	12		120	95	105	12		40	31	33	12	
蒸発残留物			82	1				210	1				98	1	
陰イオン界面活性剤			<0.02	1				<0.02	1				<0.02	1	
1,1,1-トリクロロエタン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
フェノール類			<0.005	1				<0.005	1				<0.005	1	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.1	0.3	0.6	12		1.1	0.0	0.6	12		1.1	0.2	0.6	12	
pH値	7.2	6.6	6.8	12		6.7	6.2	6.4	12		6.8	6.3	6.4	12	
味			0	12				0	12				0	12	
臭気			0	12				0	12				0	12	
色度	<1	<1	<1	12		1	1	1	12		1	<1	<1	12	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12		<0.1	<0.1	<0.1	12		0.0	0.0	0.0	12	
アルミニウム															
残留塩素			0.3	1				0.3	1				0.2	1	
2-メチルイソボルネオール															
ジェオスミン															
臭気強度(TON)															
遊離炭酸															
ランゲリア指数(腐食性)															
水温	26.6	10.7	17.9	12		26.9	5.1	16.3	12		27.6	10.0	18.8	12	
アンモニア性窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度															
全有機炭素(TOC)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検 査 項 目	[事業主体名] 34 - 031 広島県 竹原市 [浄水場名] 成井水源地 [水源名] 東野・上条水源 [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・緩速ろ過・前塩素処理・後塩素処理					[事業主体名] 34 - 031 広島県 竹原市 [浄水場名] 観音谷水源地 [水源名] 観音谷水源 [原水の種類] 表流水 [浄水処理方法] 緩速ろ過・後塩素処理					[事業主体名] 34 - 031 広島県 竹原市 [浄水場名] 東野水源地 [水源名] 東野水源 [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・後塩素処理				
	[1日平均浄水量] 7,230(m ³) 浄水					[1日平均浄水量] 0(m ³) 休止中					[1日平均浄水量] 2,314(m ³) 浄水				
	最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数	
一般細菌	0	0	0	12							0	0	0	12	
大腸菌群(定量試験)															
大腸菌群(定性試験)			0	12									0	12	
カドミウム			<0.001	1									<0.001	1	
水銀			<0.00005	1									<0.00005	1	
セレン			<0.001	1									<0.001	1	
鉛			<0.001	1									<0.001	1	
ヒ素			<0.001	1									<0.001	1	
六価クロム			<0.001	1									<0.001	1	
シアン			<0.001	1									<0.001	1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.60	0.60	0.93	12							1.10	0.56	0.79	12	
フッ素			0.22	1									0.24	1	
四塩化炭素			<0.0001	1									<0.0001	1	
1,2-ジクロロエタン			<0.0001	1									<0.0001	1	
1,1-ジクロロエチレン			<0.001	1									<0.001	1	
ジクロロメタン			<0.001	1									<0.001	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1									<0.001	1	
テトラクロロエチレン			<0.001	1									<0.001	1	
1,1,2-トリクロロエタン			<0.0001	1									<0.0001	1	
トリクロロエチレン			<0.001	1									<0.001	1	
ベンゼン			<0.001	1									<0.001	1	
クロロホルム			0.002	1									0.001	1	
ジブロモクロロメタン			0.003	1									0.001	1	
ブロモジクロロメタン			0.003	1									0.002	1	
ブロモホルム			<0.001	1									<0.001	1	
総トリハロメタン			0.010	1									0.005	1	
1,3-ジクロロプロペン			<0.0001	1									<0.0001	1	
シマジン			<0.0001	1									<0.0001	1	
チウラム			<0.0005	1									<0.0005	1	
チオベンカルブ			<0.001	1									<0.001	1	
亜鉛			<0.01	1									<0.01	1	
鉄			<0.01	1									0.01	1	
銅			<0.01	1									<0.01	1	
ナトリウム			12.0	1									15.0	1	
マンガン			<0.001	1									<0.001	1	
塩素イオン	12.0	6.7	8.8	12							10.0	6.5	8.1	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	44	29	38	12							56	44	48	12	
蒸発残留物			82	1									84	1	
陰イオン界面活性剤			<0.02	1									<0.02	1	
1,1,1-トリクロロエタン			<0.001	1									<0.001	1	
フェノール類			<0.005	1									<0.005	1	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.4	0.5	0.9	12							1.9	0.7	1.2	12	
pH値	6.9	6.4	6.6	12							7.2	6.9	7.1	12	
味			0	12									0	12	
臭気			0	12									0	12	
色度	<1	<1	<1	12							5	<1	<1	12	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12							0.2	<0.1	<0.1	12	
アルミニウム															
残留塩素			0.3	1									0.3	1	
2-メチルイソボルネオール															
ジェオスミン															
臭気強度(TON)															
遊離炭酸															
ランゲリア指数(腐食性)															
水温	26.2	9.6	18.3	12							25.6	6.3	16.7	12	
アンモニア性窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度															
全有機炭素(TOC)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検 査 項 目	[事業主体名] 34 - 031 広島県 竹原市 [浄水場名] 西町受水場 [水源名] 広島県水道用水供給事業 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法] 消毒のみ					[事業主体名] 34 - 034 広島県 三次市 [浄水場名] 寺戸浄水場 [水源名] 1号取水井(浅井戸) [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ・アルカリ剤処理・酸処理					[事業主体名] 34 - 034 広島県 三次市 [浄水場名] 寺戸浄水場 [水源名] 2号取水井(浅井戸) [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ・アルカリ剤処理・酸処理				
	[1日平均浄水量] 5,201(㎡) 浄水					[1日平均浄水量] 5,631(㎡) 浄水					[1日平均浄水量] 5,939(㎡) 浄水				
	最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数	
一般細菌	0	0	0	12		0	0	0	24		0	0	0	24	
大腸菌群(定量試験)															
大腸菌群(定性試験)			0	12				0	24				0	24	
カドミウム						<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
水銀						<0.00005	<0.00005	<0.00005	2		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
セレン						<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
鉛						<0.005	<0.005	<0.005	20		<0.005	<0.005	<0.005	20	
ヒ素						<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
六価クロム						<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
シアン						<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.67	0.43	0.53	12		1.10	0.26	0.56	24		1.10	0.26	0.56	24	
フッ素						<0.08	<0.08	<0.08	2		<0.08	<0.08	<0.08	2	
四塩化炭素						<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
1,2-ジクロロエタン						<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
1,1-ジクロロエチレン						<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ジクロロメタン						<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
シス-1,2-ジクロロエチレン						<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
テトラクロロエチレン								<0.001	1				<0.001	1	
1,1,2-トリクロロエタン						<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
トリクロロエチレン						<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ベンゼン						<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
クロロホルム						0.006	0.006	0.006	2		0.006	0.006	0.006	2	
ジブロモクロロメタン						0.003	0.003	0.003	2		0.003	0.003	0.003	2	
ブロモジクロロメタン						0.002	0.002	0.002	2		0.002	0.002	0.002	2	
ブロモホルム						0.001	0.001	0.001	2		0.001	0.001	0.001	2	
総トリハロメタン						0.006	0.006	0.006	2		0.006	0.006	0.006	2	
1,3-ジクロロプロペン						<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
シマジン						<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
チウラム						<0.0006	<0.0006	<0.0006	2		<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	
チオベンカルブ						<0.002	<0.002	<0.002	2		<0.002	<0.002	<0.002	2	
亜鉛						<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	2	
鉄						0.03	<0.03	<0.03	24		0.03	<0.03	<0.03	24	
銅						<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	2	
ナトリウム						5.1	5.1	5.1	2		5.1	5.1	5.1	2	
マンガン						<0.005	<0.005	<0.005	24		<0.005	<0.005	<0.005	24	
塩素イオン	15.0	8.2	10.6	12		6.7	5.2	6.0	24		6.7	5.2	6.0	24	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	29	18	23	12		39	33	36	24		39	33	36	24	
蒸発残留物						79	79	79	2		79	79	79	2	
陰イオン界面活性剤						<0.02	<0.02	<0.02	2		<0.02	<0.02	<0.02	2	
1,1,1-トリクロロエタン						<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
フェノール類						<0.005	<0.005	<0.005	2		<0.005	<0.005	<0.005	2	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.7	0.6	1.0	12		1.3	0.7	1.0	24		1.3	0.7	1.0	24	
pH値	7.1	6.8	6.9	12		7.5	7.0	7.2	24		7.5	7.0	7.2	24	
味			0	12				0	24				0	24	
臭気			0	12				0	24				0	24	
色度	<1	<1	<1	12		<1	<1	<1	24		<1	<1	<1	24	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12		<0.1	<0.1	<0.1	24		<0.1	<0.1	<0.1	24	
アルミニウム						0.13	0.08	0.10	3						
残留塩素	0.6	0.6	0.6	366		0.5	0.3	0.4	24		0.5	0.3	0.4	24	
2-メチルイソボルネオール															
ジェオスミン															
臭気強度(TON)															
遊離炭酸															
ランゲリア指数(腐食性)															
水温	28.5	8.8	18.9	12		23.7	8.1	15.4	12						
アンモニア性窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度															
全有機炭素(TOC)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検 査 項 目	[事業主体名] 34 - 034 広島県 三次市 [浄水場名] 向江田浄水場 [水源名] 江の川水系馬洗川 [原水の種類] 表流水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・後塩素処理・アルカリ剤処理					[事業主体名] 34 - 035 広島県 熊野町 [浄水場名] 呉地浄水場(八幡山) [水源名] 広島県用水 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法] 消毒のみ					[事業主体名] 34 - 035 広島県 熊野町 [浄水場名] 呉地浄水場(長尾) [水源名] 広島県用水 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法] 消毒のみ				
	[1日平均浄水量] 1,075(㎡) 浄水					[1日平均浄水量] 289(㎡) 浄水					[1日平均浄水量] 289(㎡) 浄水				
	最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数	
一般細菌	0	0	0	12		0	0	0	12		0	0	0	12	
大腸菌群(定量試験)	0.0	0.0	0.0	12		0.0	0.0	0.0	12		0.0	0.0	0.0	12	
大腸菌群(定性試験)															
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1				<0.001	1	
水銀	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4				<0.00005	1				<0.00005	1	
セレン	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1				<0.001	1	
鉛	<0.001	<0.001	<0.001	5				<0.001	1				<0.001	1	
ヒ素	0.002	<0.001	<0.001	4				<0.001	1				<0.001	1	
六価クロム	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1				<0.001	1	
シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1				<0.001	1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.10	0.11	0.66	12		1.10	0.41	0.56	12		0.77	0.33	0.50	12	
フッ素	0.19	0.12	0.16	4				0.06	1				0.07	1	
四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				<0.0001	1				<0.0001	1	
1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				<0.0001	1				<0.0001	1	
1,1-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1				<0.001	1	
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1				<0.001	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1				<0.001	1	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1				<0.001	1	
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				<0.0001	1				<0.0001	1	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1				<0.001	1	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1				<0.001	1	
クロロホルム	0.049	0.008	0.029	4				0.011	1				0.015	1	
ジブロモクロロメタン	0.007	0.003	0.004	4				0.002	1				0.003	1	
ブロモジクロロメタン	0.020	0.007	0.013	4				0.006	1				0.007	1	
ブロモホルム	0.001	<0.001	0.001	4				<0.001	1				<0.001	1	
総トリハロメタン	0.074	0.020	0.047	4				0.019	1				0.025	1	
1,3-ジクロロプロペン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				<0.0001	1				<0.0001	1	
シマジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				<0.0001	1				<0.0001	1	
チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	4				<0.0005	1				<0.0005	1	
チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	4				<0.001	1				<0.001	1	
亜鉛	<0.01	<0.01	<0.01	4				0.04	1				<0.01	1	
鉄	0.07	<0.01	0.01	12				0.06	1				<0.01	1	
銅	<0.01	<0.01	<0.01	4				<0.01	1				<0.01	1	
ナトリウム	12.0	3.6	9.7	4				4.0	1				5.0	1	
マンガン	<0.005	<0.005	<0.005	12				<0.001	1				<0.001	1	
塩素イオン	15.0	11.0	13.0	12		16.0	5.3	10.0	12		20.0	6.5	10.5	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	49	32	42	12		42	16	23	12		53	18	26	12	
蒸発残留物	120	83	101	4				52	1				57	1	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4				<0.02	1				<0.02	1	
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1				<0.001	1	
フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	4				<0.005	1				<0.005	1	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	2.1	0.7	1.5	12		1.4	0.6	1.1	12		1.4	0.4	1.0	12	
pH値	7.3	6.5	7.0	12		7.1	6.8	6.9	12		7.4	6.8	7.0	12	
味		0		12				0	12				0	12	
臭気		0		12				0	12				0	12	
色度	<1	<1	<1	12		3	<1	<1	12		<1	<1	<1	12	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12		<0.1	<0.1	<0.1	12		<0.1	<0.1	<0.1	12	
アルミニウム	0.14	0.02	0.10	4											
残留塩素	1.0	0.5	0.8	12				0.1	1				0.1	1	
2-メチルイソボルネオール															
ジェオスミン															
臭気強度(TON)															
遊離炭酸	2.8	2.3	2.5	4											
ランゲリア指数(腐食性)	-1.0	-1.0	-1.0	2											
水温	27.0	6.3	16.0	12		25.0	8.6	15.5	12		25.0	8.4	15.4	12	
アンモニア性窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度															
全有機炭素(TOC)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検 査 項 目	[事業主体名] 34 - 035 広島県 熊野町 [浄水場名] 東山配水池(東山平谷) [水源名] 広島県用水 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法] 消毒のみ					[事業主体名] 34 - 035 広島県 熊野町 [浄水場名] 初神配水池 [水源名] 広島県用水 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法] 消毒のみ					[事業主体名] 34 - 040 広島県 東城町 [浄水場名] 川西浄水場 [水源名] 高梁川水系成羽川 [原水の種類] 表流水 [浄水処理方法] 急速ろ過・緩速ろ過・後塩素処理				
	[1日平均浄水量] 289(㎡) 浄水					[1日平均浄水量] 289(㎡) 浄水					[1日平均浄水量] 1,567(㎡) 浄水				
	最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数	
一般細菌	0	0	0	12		0	0	0	12		34	0	10	12	
大腸菌群(定量試験)	0.0	0.0	0.0	12		0.0	0.0	0.0	12		0.0	0.0	0.0	12	
大腸菌群(定性試験)															
カドミウム			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
水銀			<0.00005	1				<0.00005	1				<0.00005	1	
セレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
鉛			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
ヒ素			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
六価クロム			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
シアン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.20	0.29	0.54	12		1.10	0.40	0.55	12				0.50	1	
フッ素			0.08	1				0.07	1				0.05	1	
四塩化炭素			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
1,2-ジクロロエタン			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
1,1-ジクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
ジクロロメタン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
テトラクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
1,1,2-トリクロロエタン			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
トリクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
ベンゼン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
クロロホルム			0.014	1				0.014	1		0.011	0.003	0.008	4	
ジブロモクロロメタン			0.003	1				0.002	1		0.001	<0.001	<0.001	4	
ブロモジクロロメタン			0.008	1				0.007	1		0.005	0.002	0.003	4	
ブロモホルム			<0.001	1				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	4	
総トリハロメタン			0.025	1				0.023	1		0.017	0.006	0.011	4	
1,3-ジクロロプロペン			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
シマジン			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
チウラム			<0.0005	1				<0.0005	1				<0.0001	1	
チオベンカルブ			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
亜鉛			<0.01	1				<0.01	1				<0.01	1	
鉄			<0.01	1				0.10	1				<0.01	1	
銅			<0.01	1				<0.01	1				<0.01	1	
ナトリウム			5.0	1				5.0	1				3.3	1	
マンガン			<0.001	1				<0.001	1				0.002	1	
塩素イオン	15.0	8.5	10.4	12		16.0	8.8	10.5	12		5.6	4.7	5.1	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	49	17	25	12		43	18	24	12		35	18	27	12	
蒸発残留物			53	1				51	1				54	1	
陰イオン界面活性剤			>0.02	1				<0.02	1				<0.02	1	
1,1,1-トリクロロエタン			<0.000	1				<0.001	1				<0.001	1	
フェノール類			<0.005	1				<0.005	1				<0.005	1	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.6	0.5	1.0	12		1.4	0.5	1.0	12		3.0	0.2	1.6	12	
pH値	7.2	6.8	6.9	12		7.1	6.8	6.9	12		7.4	7.0	7.2	12	
味			0	12				0	12				0	12	
臭気			0	12				0	12				0	12	
色度	<1	<1	<1	12		2	<1	<1	12		2	<1	<1	12	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12		<0.1	<0.1	<0.1	12		<0.1	<0.1	<0.1	12	
アルミニウム															
残留塩素			0.2	1				0.2	1				0.2	1	
2-メチルイソボルネオール															
ジェオスミン															
臭気強度(TON)															
遊離炭酸															
ランゲリア指数(腐食性)															
水温	25.0	6.8	15.0	12		25.0	8.8	14.1	12						
アンモニア性窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度															
全有機炭素(TOC)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検 査 項 目	[事業主体名] 34 - 040 広島県 東城町 [浄水場名] 鯉の池浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ					[事業主体名] 34 - 047 広島県 倉橋町 [浄水場名] 宇和木ポンプ場 [水源名] 大田川水源 [原水の種類] 原水受水 [浄水処理方法] 消毒のみ					[事業主体名] 34 - 048 広島県 黒瀬町 [浄水場名] 小多田受水場 [水源名] 広島県用水 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法] 消毒のみ				
	[1日平均浄水量] 835(㎥) 浄水					[1日平均浄水量] 1,352(㎥) 浄水					[1日平均浄水量] 5,752(㎥) 浄水				
	最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数		最 高	最 低	平 均	回 数	
一般細菌	2	0	0	12		0	0	0	12		0	0	0	12	
大腸菌群(定量試験)	0.0	0.0	0.0	12											
大腸菌群(定性試験)															
カドミウム			<0.001	1				0	12				0	12	
水銀			<0.00005	1				<0.001	1				<0.001	1	
								<0.00005	1				<0.00005	1	
セレン			<0.001	1				<0.002	1				<0.001	1	
鉛			<0.005	1				<0.001	1				<0.001	1	
ヒ素			<0.001	1				<0.002	1				<0.001	1	
六価クロム			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
シアン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.00	0.44	0.78	12		2.35	0.43	0.68	12		0.65	0.39	0.53	12	
フッ素			0.06	1				0.10	1				0.10	1	
四塩化炭素			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
1,2-ジクロロエタン			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
1,1-ジクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
ジクロロメタン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
テトラクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
1,1,2-トリクロロエタン			<0.0001	1				0.0001	1				<0.0001	1	
トリクロロエチレン			<0.001	1				0.001	1				<0.001	1	
ベンゼン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
クロロホルム	0.002	<0.001	0.001	4				0.010	1				0.003	1	
ジブロモクロロメタン	0.002	<0.001	0.001	4				0.006	1				0.003	1	
ブロモジクロロメタン	0.003	<0.001	0.002	4				0.007	1				0.004	1	
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4				0.002	1				0.001	1	
総トリハロメタン	0.007	0.003	0.005	4				0.025	1				0.011	1	
1,3-ジクロロプロペン			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
シマジン			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
チウラム			<0.0001	1				<0.0005	1				<0.0005	1	
チオベンカルブ			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
亜鉛			<0.01	1				<0.01	1				0.01	1	
鉄			<0.01	1				<0.01	1				<0.01	1	
銅			<0.01	1				<0.01	1				0.01	1	
ナトリウム			3.6	1				9.9	1				10.0	1	
マンガン			0.002	1				0.001	1				0.001	1	
塩素イオン	8.2	5.1	6.2	12		44.6	7.9	14.3	12		15.0	5.9	10.0	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	85	59	69	12		78	18	29	12		28	11	21	12	
蒸発残留物			110	1				77	1				65	1	
陰イオン界面活性剤			<0.02	1				<0.02	1				<0.02	1	
1,1,1-トリクロロエタン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
フェノール類			<0.005	1				<0.005	1				<0.005	1	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.4	0.2	0.7	12		<0.1	<0.1	<0.1	12		1.4	0.5	1.1	12	
pH値	7.4	7.2	7.3	12		7.5	6.7	7.3	12		7.2	6.8	7.0	12	
味			0	12				0	12				0	12	
臭気			0	12				0	12				0	12	
色度	<1	<1	<1	12		<1	<1	<1	12		<1	<1	<1	12	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12		0.1	0.1	0.1	12		<0.1	<0.1	<0.1	12	
アルミニウム															
残留塩素			0.3	1		0.5	0.3	0.4	12		0.5	0.2	0.3	12	
2-メチルイソボルネオール															
ジェオスミン															
臭気強度(TON)															
遊離炭酸															
ランゲリア指数(腐食性)															
水温											24.2	8.1	17.3	12	
アンモニア性窒素															
生物化学的酸素要求量(BOD)															
化学的酸素要求量(COD)															
紫外線(UV)吸光度															
全有機炭素(TOC)															
浮遊物質(SS)															
侵食性遊離炭酸															
全窒素															
全リン															
リン酸イオン															
トリハロメタン生成能															
生物															
アルカリ度															
溶存酸素															
硫酸イオン															
溶性ケイ酸															

検 査 項 目	[事業主体名] 34 - 051 広島県 千代田町 [浄水場名] 壬生浄水場 [水源名] 第1取水井 [原水の種類] 伏流水 [浄水処理方法] 緩速ろ過				[事業主体名] 34 - 051 広島県 千代田町 [浄水場名] 壬生浄水場 [水源名] 第2取水井 [原水の種類] 伏流水 [浄水処理方法] 緩速ろ過				
	[1日平均浄水量] 2,098(㎡ ³) 浄水				[1日平均浄水量] 2,098(㎡ ³) 浄水				
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	
大腸菌群(定量試験)									
大腸菌群(定性試験)			0	12			0	10	
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	
水銀	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
セレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	
鉛	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	
ヒ素	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	
六価クロム	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	
シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.60	0.59	0.99	12	1.60	0.59	0.99	12	
フッ素	0.08	0.07	0.08	2	0.08	0.07	0.08	2	
四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
1,2-ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
1,1-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	
クロロホルム	0.001	<0.001	<0.001	2	0.001	<0.001	<0.001	2	
ジブromクロロメタン	0.031	0.027	0.029	2	0.003	0.003	0.003	2	
ブromジクロロメタン	0.027	0.018	0.022	2	0.003	0.002	0.003	2	
ブromホルム	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	
総トリハロメタン	0.076	0.057	0.066	2	0.008	0.006	0.007	2	
1,3-ジクロロプロペン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
シマジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
チウラム	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
チオベンカルブ	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	
亜鉛	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	
鉄	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	
銅	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	
ナトリウム	7.3	5.0	6.2	2	7.3	5.0	6.2	2	
マンガン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	
塩素イオン	17.0	7.4	9.4	12	17.0	7.4	9.4	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	34	18	26	12	34	18	26	12	
蒸発残留物	71	71	71	2	71	71	71	2	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	
フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.9	0.8	1.2	12	1.9	0.8	1.2	12	
pH値	6.9	6.5	6.7	12	6.9	6.5	6.7	12	
味			0	12			0	12	
臭気			0	12			0	12	
色度	1	<1	<1	12	1	<1	<1	12	
濁度	0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1	12	
アルミニウム									
残留塩素	02.4	02.0	02.2	2	0.2	0.2	0.2	2	
2-メチルイソボルネオール									
ジェオスミン									
臭気強度(TON)									
遊離炭酸									
ランゲリア指数(腐食性)									
水温	22.0	5.1	13.1	12	22.0	5.1	13.1	12	
アンモニア性窒素									
生物化学的酸素要求量(BOD)									
化学的酸素要求量(COD)									
紫外線(UV)吸光度									
全有機炭素(TOC)									
浮遊物質(SS)									
侵食性遊離炭酸									
全窒素									
全リン									
リン酸イオン									
トリハロメタン生成能									
生物									
アルカリ度									
溶存酸素									
硫酸イオン									
溶性ケイ酸									