

検査項目	[事業主体名] 29 - 002 奈良県 大和郡山市				[事業主体名] 29 - 003 奈良県 橿原市				[事業主体名] 29 - 003 奈良県 橿原市			
	[浄水場名] 02 - 00 昭和浄水場				[浄水場名] 03 - 00 小槻配水地				[浄水場名] 05 - 00 一町配水池			
[水源名] 深井戸水、県営水道												
[原水の種類] 深井戸水・浄水受水												
[1日平均浄水量] 11,492 (m ³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] (m ³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] (m ³) 浄水場出口水				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1								
水銀及びその化合物			<0.00005	1								
セレン及びその化合物			<0.001	1								
鉛及びその化合物			<0.001	1								
ヒ素及びその化合物	0.003	0.003	0.003	4								
六価クロム化合物			<0.002	1								
亜硝酸態窒素			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	0.001	0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.29	0.08	0.13	12	0.51	0.20	0.32	12	0.50	0.21	0.31	12
フッ素及びその化合物	0.07	0.05	0.06	12	0.05	<0.05	<0.05	12	0.06	<0.05	<0.05	12
ホウ素及びその化合物			<0.1	1								
四塩化炭素			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
1,4-ジオキサン			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.002	1	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
ジクロロメタン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
テトラクロロエチレン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
トリクロロエチレン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
ベンゼン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
塩素酸	0.29	0.14	0.21	12	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06	12
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4								
クロロホルム	0.021	0.014	0.017	4	0.015	<0.001	0.008	12	0.013	<0.001	0.007	12
ジクロロ酢酸	0.007	<0.003	0.005	4								
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.00	0.00	0.00	12	0.00	0.00	0.00	12
臭素酸	0.002	0.001	0.002	4								
総トリハロメタン	0.039	0.028	0.033	4	0.023	0.003	0.013	12	0.022	0.003	0.013	12
トリクロロ酢酸	0.011	0.007	0.010	4								
ブromクロロメタン	0.012	0.009	0.010	4	0.006	0.002	0.004	12	0.007	0.002	0.004	12
ブromホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001	12
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4								
亜鉛及びその化合物			<0.01	1								
アルミニウム及びその化合物			0.03	1								
鉄及びその化合物	<0.00	<0.00	<0.00	4								
銅及びその化合物			<0.01	1								
ナトリウム及びその化合物	39.0	29.6	34.1	12	7.8	6.2	7.2	12	7.8	6.0	7.1	12
マンガン及びその化合物			<0.001	1								
塩化物イオン	37.1	17.8	26.8	12	9.3	6.3	7.7	12	9.3	6.0	7.7	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	59	52	55	12	47	38	43	12	47	38	43	12
蒸発残留物	219	156	188	12	75	58	68	12	76	60	67	12
陰イオン界面活性剤			<0.02	1								
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000002	<0.000001	<0.000001	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000002	<0.000001	0.000001	12	0.000003	<0.000001	0.000001	12
非イオン界面活性剤			<0.005	1								
フェノール類			<0.0005	1								
有機物(TOCの量)	1.0	0.7	0.9	12	0.6	0.3	0.4	12	0.6	0.3	0.4	12
pH値	7.5	7.2	7.3	12	7.7	7.5	7.6	12	7.8	7.4	7.6	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 29 - 003 奈良県 橿原市				[事業主体名] 29 - 004 奈良県 大和高田市				[事業主体名] 29 - 005 奈良県 天理市			
	[浄水場名] 07 - 00 白檀配水場				[浄水場名] 01 - 00 大東配水場				[浄水場名] 01 - 00 豊井浄水場			
	[水源名] 奈良県営水道受水				[水源名] 奈良県営水道				[水源名] 大和川水系布留川			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] ダム直接			
	[1日平均浄水量] (m ³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] (m ³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 9.458 (m ³) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12							0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12							0	1
カドミウム及びその化合物											<0.00030	1
水銀及びその化合物											<0.00005	1
セレン及びその化合物											<0.001	1
鉛及びその化合物											<0.001	1
ヒ素及びその化合物											<0.001	1
六価クロム化合物											<0.002	1
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12							<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	12							<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.52	0.20	0.33	12							0.48	1
フッ素及びその化合物	0.05	<0.05	<0.05	12							0.08	1
ホウ素及びその化合物											<0.1	1
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12							<0.0002	1
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	12							<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001	<0.001	<0.001	12							<0.002	1
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	12							<0.001	1
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12							<0.001	1
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12							<0.001	1
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	12							<0.001	1
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	12							0.12	1
クロロ酢酸											<0.002	1
クロロホルム	0.016	0.001	0.008	12							0.022	1
ジクロロ酢酸											0.011	1
ジブロモクロロメタン	0.00	0.00	0.00	12							<0.01	1
臭素酸											<0.001	1
総トリハロメタン	0.024	0.004	0.015	12							0.027	1
トリクロロ酢酸											0.013	1
プロモジクロロメタン	0.009	0.002	0.005	12							0.005	1
プロモホルム	0.001	<0.001	<0.001	12							<0.001	1
ホルムアルデヒド											<0.008	1
亜鉛及びその化合物											<0.01	1
アルミニウム及びその化合物											0.03	1
鉄及びその化合物											<0.03	1
銅及びその化合物											<0.01	1
ナトリウム及びその化合物	7.9	6.0	7.2	12							6.9	1
マンガン及びその化合物											<0.005	1
塩化物イオン	9.3	5.7	7.8	12							12.3	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	47	37	43	12							45	1
蒸発残留物	74	61	68	12							89	1
陰イオン界面活性剤											<0.02	1
ジェオスミン	0.000002	<0.000001	<0.000001	12					0.000004	<0.000001	0.000002	12
2-メチルイソボルネオール	0.000002	<0.000001	0.000001	12					0.000002	<0.000001	0.000001	12
非イオン界面活性剤											<0.005	1
フェノール類											<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.8	0.3	0.4	12							1.6	1
pH値	7.8	7.5	7.6	12							7.2	1
味			0	12							0	1
臭気			0	12							0	1
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12					<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12					<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 29 - 005 奈良県 天理市				[事業主体名] 29 - 006 奈良県 桜井市				[事業主体名] 29 - 008 奈良県 御所市			
	[浄水場名] 02 - 00 杣之内浄水場				[浄水場名] 01 - 00 外山浄水場				[浄水場名] 02 - 00 櫛羅浄水場			
	[水源名] 深井戸				[水源名] 倉橋溜池、井戸、大和川水系				[水源名] 櫛羅原水			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 湖沼水・深井戸水・浅井戸水				[原水の種類] 深井戸水・浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 3,512 (m ³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 8,726 (m ³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 1,968 (m ³) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1	0	0	0	4	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1			0	4			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
六価クロム化合物			0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.02	1	0.97	0.59	0.76	4			0.29	1
フッ素及びその化合物			0.11	1	0.09	0.08	0.08	4			0.11	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	4	0.6	0.5	0.6	4
四塩化炭素			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1
ジクロロメタン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
塩素酸			0.25	1	0.27	<0.07	0.09	7	0.21	<0.06	0.12	4
クロロ酢酸			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム			0.012	1	0.013	<0.004	0.009	4	0.003	0.001	0.002	4
ジクロロ酢酸			0.005	1	0.006	<0.000	0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブromクロロメタン			<0.01	1	0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	0.01	0.01	4
臭素酸			0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン			0.014	1	0.016	<0.008	0.012	4	0.014	<0.005	0.010	4
トリクロロ酢酸			0.010	1	0.007	0.000	0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
プロモジクロロメタン			0.002	1	0.003	0.002	0.003	4	0.005	0.002	0.004	4
プロモホルム			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド			<0.008	1	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.07	1	0.03	<0.01	0.02	4			<0.01	1
鉄及びその化合物			<0.03	1	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1
銅及びその化合物			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			30.0	1	10.4	8.7	9.3	4			31.1	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.010	1
塩化物イオン			10.6	1	11.4	10.4	10.7	4	34.9	25.2	29.6	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			67	1	79	74	76	4	139	133	136	4
蒸発残留物			178	1	128	116	121	4	257	243	253	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02	1
ジェオスミン			0.000003	1	0.000002	<0.000001	0.000001	4	0.000005	0.000003	0.000004	4
2-メチルイソボルネオール			0.000001	1	0.000002	<0.000001	0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			0.8	1	0.9	0.6	0.8	4	0.5	0.3	0.4	12
pH値			7.7	1	7.5	7.3	7.4	4	7.1	6.8	7.0	365
味			0	1			0	4			0	365
臭気			0	1			0	4			0	365
色度			<1.0	1	<0.5	<0.5	<0.5	4	<0.5	<0.5	<0.5	365
濁度			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	4	0.1	<0.1	0.1	365

検査項目	[事業主体名] 29 - 009 奈良県 生駒市				[事業主体名] 29 - 009 奈良県 生駒市				[事業主体名] 29 - 010 奈良県 広陵町			
	[浄水場名] 01 - 02 山崎浄水場				[浄水場名] 03 - 00 真弓浄水場				[浄水場名] 01 - 00 南郷浄水場			
	[水源名] 山崎浄水場系統地下水源				[水源名] 真弓浄水場系統地下水源				[水源名] 混合原水			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 6,210 (m ³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 4,625 (m ³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] (m ³) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12				
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.000	0.000	0.000	4	0.000	0.000	0.000	4				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4-ジオキサン												
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸	0.06	0.00	0.02	4	0.15	0.00	0.05	4				
クロロ酢酸	0.000	0.000	0.000	4	0.000	0.000	0.000	4				
クロロホルム	0.008	0.001	0.004	4	0.006	0.000	0.003	4				
ジクロロ酢酸	0.004	0.000	0.002	4	0.000	0.000	0.000	4				
ジブロモクロロメタン	0.00	0.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	4				
臭素酸	0.000	0.000	0.000	4	0.000	0.000	0.000	4				
総トリハロメタン	0.011	0.002	0.007	4	0.010	0.002	0.005	4				
トリクロロ酢酸	0.005	0.000	0.002	4	0.000	0.000	0.000	4				
プロモジクロロメタン	0.003	0.001	0.002	4	0.003	0.001	0.002	4				
プロモホルム	0.000	0.000	0.000	4	0.000	0.000	0.000	4				
ホルムアルデヒド	0.000	0.000	0.000	4	0.000	0.000	0.000	4				
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン	13.9	11.3	12.6	12	10.6	8.9	9.6	12				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	58	54	56	4			48	1				
蒸発残留物	143	125	134	4	124	112	119	4				
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン	0.000000	0.000000	0.000000	4	0.000000	0.000000	0.000000	4				
2-メチルイソボルネオール	0.000000	0.000000	0.000000	4	0.000000	0.000000	0.000000	4				
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)	0.6	0.0	0.4	12	0.4	0.0	0.0	12				
pH値	7.6	7.2	7.4	12	7.3	6.8	7.1	12				
味			0	12			0	12				
臭気			0	12			0	12				
色度	0.0	0.0	0.0	12	0.0	0.0	0.0	12				
濁度	0.1	0.0	0.0	12	0.0	0.0	0.0	12				

検査項目	[事業主体名] 29 - 012 奈良県 五條市				[事業主体名] 29 - 013 奈良県 斑鳩町				[事業主体名] 29 - 013 奈良県 斑鳩町			
	[浄水場名] 01 - 00 小島浄水場				[浄水場名] 01 - 00 第1浄水場				[浄水場名] 02 - 00 三井浄水場			
	[水源名] 紀の川水系紀の川				[水源名] 地下水				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量]		10,810 (m ³)		[1日平均浄水量]		(m ³)		[1日平均浄水量]		(m ³)	
	浄水場出口水				浄水場出口水				浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12								
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12								
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1								
水銀及びその化合物			<0.00005	1								
セレン及びその化合物			<0.001	1								
鉛及びその化合物			<0.001	1								
ヒ素及びその化合物			<0.001	1								
六価クロム化合物			<0.002	1								
亜硝酸態窒素			<0.004	1								
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.31	1								
フッ素及びその化合物			<0.05	1								
ホウ素及びその化合物			0.0	1								
四塩化炭素			<0.0002	1								
1,4-ジオキサン			<0.005	1								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.002	1								
ジクロロメタン			<0.001	1								
テトラクロロエチレン			<0.001	1								
トリクロロエチレン			<0.001	1								
ベンゼン			<0.001	1								
塩素酸	0.20	<0.06	0.08	4								
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4								
クロロホルム	0.010	<0.001	0.007	4								
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4								
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4								
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4								
総トリハロメタン	0.020	0.002	0.012	4								
トリクロロ酢酸	0.005	<0.003	0.003	4								
プロモジクロロメタン	0.007	0.001	0.004	4								
プロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4								
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4								
亜鉛及びその化合物			<0.01	1								
アルミニウム及びその化合物	0.14	0.05	0.08	3								
鉄及びその化合物			<0.01	1								
銅及びその化合物			<0.01	1								
ナトリウム及びその化合物			6.0	1								
マンガン及びその化合物			<0.001	1								
塩化物イオン	11.6	5.5	7.7	12								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45	38	42	3								
蒸発残留物	79	61	70	3								
陰イオン界面活性剤			<0.02	1								
ジェオスミン	0.000001	0.000001	0.000001	3								
2-メチルイソボルネオール	0.000003	0.000001	0.000002	5								
非イオン界面活性剤			<0.005	1								
フェノール類			<0.0005	1								
有機物(TOCの量)	0.7	<0.3	0.4	12								
pH値	7.8	7.2	7.6	12								
味			0	12								
臭気			0	12								
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12								
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12								

検査項目	[事業主体名] 29 - 014 奈良県 王寺町				[事業主体名] 29 - 015 奈良県 葛城市				[事業主体名] 29 - 015 奈良県 葛城市			
	[浄水場名] 01 - 00 第2浄水場				[浄水場名] 01 - 00 新庄浄水場				[浄水場名] 02 - 00 兵家浄水場			
	[水源名] 深井戸				[水源名] 大和川水系(高田川)				[水源名] 大和川水系(太田川)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 表流水(自流)・浄水受水				[原水の種類] 表流水(自流)・湖沼水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 0 (m³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 6,873 (m³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 2,496 (m³) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌					0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)							0	12			0	12
カドミウム及びその化合物							<0.00030	1				
水銀及びその化合物							<0.00005	1				
セレン及びその化合物							<0.001	1				
鉛及びその化合物							<0.001	1				
ヒ素及びその化合物							<0.001	1				
六価クロム化合物							<0.002	1				
亜硝酸態窒素							<0.004	1				
シアン化物イオン及び塩化シアン					<0.001	<0.001	<0.001	4				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							0.21	1				
フッ素及びその化合物							0.07	1				
ホウ素及びその化合物							0.0	1				
四塩化炭素							<0.0002	1				
1,4-ジオキサン							<0.005	1				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン							<0.002	1				
ジクロロメタン							<0.001	1				
テトラクロロエチレン							<0.001	1				
トリクロロエチレン							<0.001	1				
ベンゼン							<0.001	1				
塩素酸					0.16	<0.06	0.10	4				
クロロ酢酸					<0.002	<0.002	<0.002	4				
クロロホルム					0.025	0.007	0.016	4				
ジクロロ酢酸					0.014	0.005	0.010	4				
ジブromクロロメタン					<0.00	<0.00	<0.00	4				
臭素酸					0.002	<0.001	0.001	4				
総トリハロメタン					0.031	0.010	0.021	4				
トリクロロ酢酸					0.029	0.006	0.018	7				
ブromジクロロメタン					0.006	0.003	0.004	4				
ブromホルム					<0.001	<0.001	<0.001	4				
ホルムアルデヒド					<0.008	<0.008	<0.008	4				
亜鉛及びその化合物							<0.00	1				
アルミニウム及びその化合物					0.08	0.04	0.06	4				
鉄及びその化合物							<0.00	1				
銅及びその化合物							<0.00	1				
ナトリウム及びその化合物							8.6	1				
マンガン及びその化合物							<0.001	1				
塩化物イオン					12.9	9.9	11.5	12	9.5	7.3	8.2	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)					61	57	58	4				
蒸発残留物					114	100	107	4				
陰イオン界面活性剤							<0.02	1				
ジェオスミン					0.000002	<0.000001	0.000001	4				
2-メチルイソボルネオール					0.000002	<0.000001	0.000001	4				
非イオン界面活性剤							<0.005	1				
フェノール類							<0.0005	1				
有機物(TOCの量)					1.3	0.6	0.9	12	0.8	0.5	0.6	12
pH値					7.6	7.3	7.4	12	7.8	7.2	7.4	12
味							0	12			0	12
臭気							0	12			0	12
色度					<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度					<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 29 - 015 奈良県 葛城市				[事業主体名] 29 - 015 奈良県 葛城市				[事業主体名] 29 - 016 奈良県 大淀町			
	[浄水場名] 03 - 00 竹内浄水場				[浄水場名] 04 - 00 平岡受配水池				[浄水場名] 01 - 00 桜ヶ丘浄水場			
	[水源名] 大和川水系(熊谷川)				[水源名] 浄水受水				[水源名] 紀ノ川水系紀ノ川			
	[原水の種類] 表流水(自流)・浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 2,185 (m ³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] (m ³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 8,010 (m ³) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12					0	0	0	8
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12							0	8
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4-ジオキサン												
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン	23.3	12.1	15.0	12					8.5	4.9	6.7	8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジエオスミン												
2-メチルイソボルネオール									0.000005	0.000001	0.000003	19
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)	2.0	0.7	1.0	12					0.5	0.3	0.4	8
pH値	7.9	7.2	7.4	12					7.6	7.3	7.4	8
味			0	12							0	8
臭気			0	12							0	8
色度	0.6	<0.5	0.5	12					<0.5	<0.5	<0.5	8
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12					<0.1	<0.1	<0.1	8

検査項目	[事業主体名] 29 - 017 奈良県 下市町				[事業主体名] 29 - 020 奈良県 三郷町				[事業主体名] 29 - 021 奈良県 平群町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 下市町浄水場				[浄水場名] 01 - 00 信貴ヶ丘浄水場				[浄水場名] 04 - 01 県水受水池			
	[水源名] 紀ノ川水系(吉野川)				[水源名] 県水受水				[水源名] 浄水受水			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 2,504 (m³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] (m³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] (m³) 浄水場出口水			
一般細菌					0	0	0	12				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)							0	12				
カドミウム及びその化合物					0.00030	0.00030	0.00030	2				
水銀及びその化合物					0.00005	0.00005	0.00005	2				
セレン及びその化合物					0.001	0.001	0.001	2				
鉛及びその化合物					0.001	0.001	0.001	2				
ヒ素及びその化合物					0.001	0.001	0.001	2				
六価クロム化合物					0.002	0.002	0.002	2				
亜硝酸態窒素					0.004	0.004	0.004	2				
シアン化物イオン及び塩化シアン					0.001	0.001	0.001	4				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					0.59	0.51	0.55	2				
フッ素及びその化合物					0.09	0.06	0.08	2				
ホウ素及びその化合物					0.0	0.0	0.0	2				
四塩化炭素					0.0002	0.0002	0.0002	2				
1,4-ジオキサン					0.005	0.005	0.005	2				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					0.002	0.002	0.002	2				
ジクロロメタン					0.001	0.001	0.001	2				
テトラクロロエチレン					0.001	0.001	0.001	2				
トリクロロエチレン					0.001	0.001	0.001	2				
ベンゼン					0.001	0.001	0.001	2				
塩素酸					0.18	0.06	0.11	4				
クロロ酢酸					0.002	0.002	0.002	4				
クロロホルム					0.028	0.012	0.019	4				
ジクロロ酢酸					0.006	0.003	0.005	4				
ジブロモクロロメタン					0.00	0.00	0.00	4				
臭素酸					0.001	0.001	0.001	4				
総トリハロメタン					0.038	0.018	0.027	4				
トリクロロ酢酸					0.016	0.008	0.012	4				
プロモジクロロメタン					0.008	0.005	0.006	4				
プロモホルム					0.001	0.001	0.001	4				
ホルムアルデヒド					0.008	0.008	0.008	4				
亜鉛及びその化合物					0.01	0.01	0.01	2				
アルミニウム及びその化合物					0.03	0.02	0.02	8				
鉄及びその化合物					0.01	0.01	0.01	2				
銅及びその化合物					0.01	0.01	0.01	2				
ナトリウム及びその化合物					10.6	9.7	10.2	2				
マンガン及びその化合物					0.001	0.001	0.001	2				
塩化物イオン					15.2	9.3	12.2	12				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)					58	55	57	2				
蒸発残留物					107	90	99	2				
陰イオン界面活性剤					0.02	0.02	0.02	2				
ジエオスミン					0.000001	0.000001	0.000001	4				
2-メチルイソボルネオール					0.000001	0.000001	0.000001	4				
非イオン界面活性剤					0.005	0.005	0.005	2				
フェノール類					0.0005	0.0005	0.0005	2				
有機物(TOCの量)					1.1	0.7	0.9	12				
pH値					7.6	7.1	7.4	12				
味							0	12				
臭気							0	12				
色度					0.9	0.5	0.5	12				
濁度					0.3	0.1	0.1	12				

検査項目	[事業主体名] 29 - 022 奈良県 宇陀市				[事業主体名] 29 - 023 奈良県 高取町				[事業主体名] 29 - 024 奈良県 河合町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 03 - 00 山路県水受水池				[浄水場名] 01 - 00 高取町第1受水場				[浄水場名] 01 - 00 河合町第2浄水場			
	[水源名] 泉水受水				[水源名] 奈良県営水道				[水源名] 泉水・深井戸			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 6.600 (m ³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] (m ³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 0 (m ³) 浄水場出口水			
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4-ジオキサン												
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジエオスミン												
2-メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)												
pH値												
味												
臭気												
色度												
濁度												

検査項目	[事業主体名] 29 - 025 奈良県 香芝市				[事業主体名] 29 - 026 奈良県 吉野町				[事業主体名] 29 - 026 奈良県 吉野町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 奈良県営水道				[浄水場名] 01 - 00 飯貝浄水場				[浄水場名] 02 - 00 南院谷浄水場			
	[水源名] 吉野川				[水源名] 吉野川、藤田川				[水源名] 南院谷、岩倉			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 表流水(自流)・表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)・表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] (m³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 1,757 (m³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 267 (m³) 浄水場出口水			
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4-ジオキサン												
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジエオスミン												
2-メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)												
pH値												
味												
臭気												
色度												
濁度												

検査項目	[事業主体名] 29 - 026 奈良県 吉野町				[事業主体名] 29 - 026 奈良県 吉野町				[事業主体名] 29 - 026 奈良県 吉野町			
	[浄水場名] 03 - 00 南大野浄水場				[浄水場名] 04 - 00 国栖浄水場				[浄水場名] 05 - 00 三色野浄水場			
	[水源名] 紀の川				[水源名] 高見川				[水源名] 殿川			
	[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量]		52 (m ³)		[1日平均浄水量]		173 (m ³)		[1日平均浄水量]		47 (m ³)	
	浄水場出口水				浄水場出口水				浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4-ジオキサン												
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジエオスミン												
2-メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)												
pH値												
味												
臭気												
色度												
濁度												

検査項目	[事業主体名] 29 - 026 奈良県 吉野町				[事業主体名] 29 - 026 奈良県 吉野町				[事業主体名] 29 - 026 奈良県 吉野町			
	[浄水場名] 06 - 00 柳浄水場				[浄水場名] 07 - 00 香束第1浄水場				[浄水場名] 08 - 00 香束第2浄水場			
	[水源名] 柳川、文出川				[水源名] 香束川				[水源名] 奥香束川			
	[原水の種類] 表流水(自流)・表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 100 (m ³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 39 (m ³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 60 (m ³) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4-ジオキサン												
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
プロモジクロロメタン												
プロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジエオスミン												
2-メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)												
pH値												
味												
臭気												
色度												
濁度												

検査項目	[事業主体名] 29 - 026 奈良県 吉野町				[事業主体名] 29 - 026 奈良県 吉野町				[事業主体名] 29 - 026 奈良県 吉野町			
	[浄水場名] 09 - 00 西谷浄水場				[浄水場名] 10 - 00 喜佐谷浄水場				[浄水場名] 11 - 00 三津浄水場			
	[水源名] 新鹿路トンネル湧水、竜門川				[水源名] 喜佐谷川				[水源名] 三津川			
	[原水の種類] その他・表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量]		72 (m ³)		[1日平均浄水量]		9 (m ³)		[1日平均浄水量]		2 (m ³)	
	浄水場出口水				浄水場出口水				浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4-ジオキサン												
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2-メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)												
pH値												
味												
臭気												
色度												
濁度												

検査項目	[事業主体名] 29 - 027 奈良県 上牧町				[事業主体名] 29 - 028 奈良県 明日香村				[事業主体名] 29 - 030 奈良県 安堵町			
	[浄水場名] 01 - 00 上牧町水道部内配水地				[浄水場名] 01 - 00 明日香村配水場				[浄水場名] 02 - 00 安堵町配水場			
	[水源名] 泉水受水				[水源名] 奈良県営水道				[水源名] 泉水受水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量]		5.536 (m ³)		[1日平均浄水量]		(m ³)		[1日平均浄水量]		(m ³)	
	浄水場出口水				浄水場出口水				浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4-ジオキサン												
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジエオスミン												
2-メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)												
pH値												
味												
臭気												
色度												
濁度												

検査項目	[事業主体名] 29 - 031 奈良県 奈良市(都祁上水道)				[事業主体名] 29 - 031 奈良県 奈良市(都祁上水道)				[事業主体名] 29 - 032 奈良県 磯城郡水道企業団(田原本町)			
	[浄水場名] 01 - 00 都祁浄水場				[浄水場名] 02 - 00 北部浄水場				[浄水場名] 01 - 00 西竹田配水場			
[水源名] 淀川水系												
[原水の種類] ダム放流												
[1日平均浄水量] 1,249 (m ³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 0 (m ³) 休止中				[1日平均浄水量] 0 (m ³) 浄水場出口水				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	1	0	0	12								
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12								
カドミウム及びその化合物	<0.00010	<0.00010	<0.00010	12								
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4								
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12								
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12								
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12								
六価クロム化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12								
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12								
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.70	0.40	0.60	12								
フッ素及びその化合物	0.09	<0.05	0.05	12								
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	12								
四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4								
1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
塩素酸	0.13	<0.05	0.07	12								
クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4								
クロロホルム	0.012	0.002	0.007	4								
ジクロロ酢酸	0.008	0.002	0.005	4								
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4								
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4								
総トリハロメタン	0.016	0.003	0.010	4								
トリクロロ酢酸	0.008	0.002	0.006	4								
ブromジクロロメタン	0.004	0.001	0.003	4								
ブromホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4								
ホルムアルデヒド	<0.005	<0.005	<0.005	4								
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12								
アルミニウム及びその化合物	0.08	0.02	0.04	12								
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12								
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12								
ナトリウム及びその化合物	9.0	6.3	7.6	12								
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12								
塩化物イオン	15.0	10.1	11.8	12								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	38	28	33	12								
蒸発残留物	72	62	68	4								
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4								
ジェオスミン	0.000002	<0.000001	0.000001	12								
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12								
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4								
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4								
有機物(TOCの量)	1.6	1.0	1.3	12								
pH値	7.5	7.3	7.4	12								
味			0	12								
臭気			0	12								
色度	1.1	<0.5	0.6	12								
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12								

検査項目	[事業主体名] 29 - 032 奈良県 磯城郡水道企業団(田原本町)				[事業主体名] 29 - 033 奈良県 磯城郡水道企業団(三宅町)				[事業主体名] 29 - 034 奈良県 磯城郡水道企業団(川西町)			
	[浄水場名] 01 - 01 伊与戸配水場				[浄水場名] 01 - 00 三宅町第1受水地				[浄水場名] 01 - 00 川西町第1受水地			
	[水源名] 泉水				[水源名] 泉水				[水源名] 泉水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量]		0 (m ³)		[1日平均浄水量]		(m ³)		[1日平均浄水量]		(m ³)	
	浄水場出口水				浄水場出口水				浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4-ジオキサン												
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
プロモジクロロメタン												
プロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジエオスミン												
2-メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)												
pH値												
味												
臭気												
色度												
濁度												